

Smernica o infraštruktúre štadiónov 2022 z 2.4.2019

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa čl. 7 ods. 3 písm. c) a článku 51 ods. 2 písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len "SFZ") schválil túto smernicu:

Úvod

Základným cieľom Smernice o infraštruktúre štadiónov 2022 (ďalej len „smernica“) je standardizácia jednotlivých infraštruktúrnych kritérií a vybavenosti športových zariadení, t. j. zadefinovanie jasných a konkrétnych pravidiel, noriem a podmienok pre jednotlivé kategórie športových zariadení a to v súlade s aktuálnymi princípmi a infraštruktúrnymi kritériami, zadefinovanými organizáciami UEFA a FIFA tak, aby boli jednoznačne prezentované a zrozumiteľné pre všetky zainteresované strany.

Prvá hlava – Vzťah tejto smernice k predpisom UEFA

1. Táto smernica ustanovuje infraštruktúrne podmienky štadiónov SFZ v súlade s infraštruktúrnymi podmienkami štadiónov UEFA podľa osobitného predpisu UEFA o infraštruktúre štadiónov.¹ Kategorizácia štadiónov SFZ podľa tejto smernice je v súlade s UEFA kategorizáciou štadiónov.¹
2. Predpisy UEFA o infraštruktúre štadiónov upravujúce jednotlivé UEFA súťaže
 - a) špecifikujú minimálnu kategóriu štadióna požadovaného pre stretnutia v príslušnej súťaži UEFA,²
 - b) môžu určovať ďalšie alebo prísnejšie infraštruktúrne kritériá pre požadovanú kategóriu štadióna nad rámec kritérií stanovených touto smernicou.
3. Kluby hrajúce v medzinárodných súťažiach UEFA sa riadia osobitnými predpismi UEFA upravujúcimi príslušnú medzinárodnú súťaž UEFA.

Druhá hlava – Základné ustanovenia

Článok 1 - Úvodné ustanovenia

1. Cieľom smernice je stanovenie infraštruktúrnych kritérií a vybavenosti štadiónov republikových súťaží, riadených SFZ a ÚLK (ďalej len "I. a II. liga") a zadefinovanie jasných, konkrétnych a striktných pravidiel a podmienok pre jednotlivé kategórie štadiónov.
2. Kritériá a podmienky ustanovené touto smernicou sú podrobnejšie špecifikované po jednotlivých etapách tak, aby na začiatku súťažného ročníka 2021/2022 futbalové kluby I. ligy a II. ligy, prípadne iných republikových súťaží, splňali všetky podmienky ustanovené v tejto smernici.
3. Plnenie infraštruktúrnych kritérií sú jednotlivé kluby povinné dodržiavať po jednotlivých ustanovených etapách, ktoré sú uvedené v prílohe.
4. Vždy na začiatku nového súťažného ročníka musia všetky kluby I. ligy a II. ligy preukázať splnenie všetkých infraštruktúrnych kritérií, potrebných pre účasť v novom ročníku, v opačnom prípade nebude možné odohrať na príslušných štadiónoch súťažné stretnutia týchto súťaží. Pri postupujúcom klube do príslušnej súťaže komisia SFZ pre štadióny a ihriská (ďalej len „KŠI“)

¹ https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Stadium&Security/01/48/48/85/1484885_DOWNLOAD.pdf

² Napríklad

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/55/82/79/2558279_DOWNLOAD.pdf

individuálne posudzuje plnenie infraštruktúrnych kritérií a je oprávnená zohľadniť ich čiastkové plnenie a to výlučne len do konca jesennej časti daného súťažného ročníka.

5. V prípade nevyhovujúceho domáceho štadióna môže klub odohrať súťažné stretnutia na inom štadióne, ktorý bez akýchkoľvek výnimiek spĺňa stanovené infraštruktúrne kritériá a má platný certifikát štadióna pre príslušnú súťaž. Odohrať súťažné stretnutia na inom štadióne je možné maximálne jeden súťažný ročník príslušnej súťaže.
6. V prípade rekonštrukcie, resp. prestavby domáceho štadióna je riadiaci orgán súťaže oprávnený predĺžiť lehotu podľa odseku 5 so súhlasom KŠI o maximálne ďalší súťažný ročník alebo v prípade splnenia požadovaných infraštruktúrnych kritérií je možné odohrať zápasy v obmedzenom režime v trvaní maximálne jedného súťažného ročníka výhradne so súhlasom KŠI na domácom - rekonštruovanom štadióne.

Článok 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto smernice sa pod uvedeným pojmom rozumie:

- a) **štadión** - súbor zariadení s jedným ihriskom spojený do jedného celku, ktorý má obyčajne hľadisko (spravidla stupňovité), a ktorý je určený na organizovanie športových súťaží; štadión môže byť otvorený, krytý, alebo čiastočne krytý, a je miestom konania súťažného stretnutia, alebo tréningového procesu, vrátane pridružených objektov a zariadení (kancelárie, bufety, WC, tlačové a akreditačné centrum, šatne a pod.),
- b) **hľadisko štadióna** - priestor vymedzený pre sediacich, resp. stojacich divákov,
- c) **sektor hľadiska štadióna** - presne vymedzená časť hľadiska so samostatným vchodom, určená pre divákov na sedenie alebo státie
- d) **útroby štadióna** - všetky vnútorné priestory štadióna,
- e) **areál štadióna** - priestor ohraničený vonkajším oplotením štadióna,
- f) **okolie štadióna** - priestor okolo areálu štadióna z vonkajšej strany oplotenia štadióna,
- g) **ihrisko** - miesto, na ktorom sa organizujú futbalové (prípravné, súťažné) stretnutia, alebo tréningový proces, ktorého tvary, povrch, rozmery a ďalšie kritériá sú určené v pravidlách futbalu; na ihrisku sa okrem hracej plochy nachádzajú ďalšie predmety či zariadenia potrebné pre príslušnú hru (lavičky náhradníkov, extra sedenie, miesto pre delegované osoby a pod.); od sektoru divákov je ihrisko oddelené pevnou prekážkou (oplotením). Je to priestor, v ktorom sa môžu pohybovať iba hráči, funkcionári stretnutia a zástupcovia médií. Ihrisko zvyčajne pozostáva z hracej plochy, trávnej plochy a pomocných plôch,
- h) **hracia plocha** - časť ihriska, na ktorej sa priamo odohráva futbalové stretnutie; má tvar obdĺžnika a je presne vymedzená bránkovými a postrannými čiarami podľa pravidiel futbalu. Je pokrytá prírodným trávnikom, alebo hybridným trávnikom (spevnený prírodný trávnik),
- i) **trávnatá plocha** - plocha medzi hracou plochou a pomocnou plochou. Je plynule spojená s hracou plochou. Siahá od postranných a bránkových čiar hracej plochy až k reklamným panelom,
- j) **pomocná plocha** - plocha od reklamných panelov alebo trávnej plochy až po pevnú prekážku, resp. oplotenie ihriska; môže mať trávnatý, betónový alebo iný pevný povrch, ktorý zabezpečí plynulý pohyb bezpečnostných zložiek, sanitných vozidiel, usporiadateľov, delegovaných osôb, funkcionárov stretnutia a pracovníkov médií,
- k) **hybridný trávnik** (spevnený prírodný trávnik) – prírodný trávnik, pretkaný umelým vláknom, ktoré slúži na spevnenie hracej plochy - prírodný trávnik tvorí približne 90 % povrchu,
- l) **umelý trávnik (UT)** - umelý povrch použitý na pokrytie futbalového ihriska,
- m) **velín** - kontrolná a riadiaca miestnosť, určená pre osoby zodpovedné za celkovú bezpečnosť na štadióne (napr. bezpečnostný manažér, veliteľ bezpečnostného opatrenia za Policajný zbor, koordinátor zdravotníckej pomoci, koordinátor požiarnej ochrany, zástupca SBS, iné určené osoby),
- n) **miesto pre rýchly rozhovor (flash zóna)** - priestor medzi ihriskom a šatňami družstiev, v ktorom sa môžu vykonávať živé televízne a rozhlasové rozhovory s hráčmi,
- o) **MIX zóna** - priestor medzi šatňami a parkoviskom pre autobusy družstiev, kde môžu akreditovaní novinári vykonávať pozápasové rozhovory s hráčmi,

- p) **kamerový systém** - systém, ktorý umožní v čase konania podujatia nepretržité monitorovanie priestorov štadióna (vrátane vstupov a hľadiska) a identifikáciu fyzickej osoby, alebo iného predmetu a zabezpečí záznam v digitálnej forme,
- q) **turniketový systém** - elektronický vstupný systém umožňujúci priebežnú kontrolu vstupu divákov na štadión, prehľad o bezpečnostnej kapacite, počte divákov a účastníkov podujatia v priestore štadióna,
- r) **verejný komunikačný systém** - elektronický systém ozvučenia, ktorý umožňuje okamžité oznamovanie hovorených správ do všetkých vonkajších a vnútorných priestorov štadióna,
- s) **miestnosť pre delegované osoby** - miestnosť pre delegáta stretnutia a pozorovateľa rozhodcov,
- t) **šatne rozhodcov** - miestnosť pre rozhodcov stretnutia,
- u) **miesto pre prenosové vozidlo** - zabezpečený priestor pre parkovanie prenosových vozidiel televíznych spoločností,
- v) **čínovník stretnutia** - osoba, podieľajúca sa na príprave, organizovaní a dozore nad priebehom futbalového stretnutia (napr. delegované osoby zväzu, bezpečnostná služba, usporiadateľská služba, realizačné tímy družstiev a pod.),
- w) **certifikát štadióna** - doklad vydaný KŠI, potvrdzujúci splnenie určitého stupňa infraštruktúrnych podmienok na prevádzkovanie štadióna s uvedením dosiahnutej kategórie štadióna,
- x) **osvedčenie o bezpečnosti štadióna** – doklad vydaný orgánmi samosprávy a orgánmi štátnej správy, preukazujúci bezpečnú prevádzkyschopnosť štadióna podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Tretia hlava – Infraštruktúra štadiónov

Článok 3 - ihrisko, hracia plocha a ich vybavenie

1. Minimálne rozmery ihriska sú 113x74 m. Odporúčané rozmery sú 120x80 m. Pri štadiónoch 4. kategórie SFZ je odporúčaná plocha ihriska 125x85 m.
2. Rozmery hracej plochy sú 105x68 m, ktoré sú rovnaké pre všetky kategórie štadiónov. Presnosť rozmerov hracej plochy a rozmerov ihriska musí byť zdokladovaná geodetickým zameraním alebo vytyčovacím nákresom ihriska, potvrdenými autorizovaným geodetom.
3. Odporúčané vzdialenosti hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky (oplotenia) sú
 - a. od postrannej čiary 6,0 m, minimálne 3 m,
 - b. od bránkovej čiary 7,5 m, minimálne 4 m.
4. Pre štadióny 4. kategórie sa odporúčané vzdialenosti od najbližšej pevnej prekážky upravujú takto
 - a) od postrannej čiary 8,5 m,
 - b) od bránkovej čiary 10 m.
5. Hracia plocha musí byť rovná, bez zjavných nerovností, pokrytá prírodným trávnikom, alebo hybridným trávnikom (spevnený prírodný trávnik), vybavená vhodným zavlažovacím, odvodňovacím, drenážnym a vsakovacím systémom. Trávnatá plocha za postrannými a bránkovými čiarami ihriska nemusí mať rovnakú povrchovú úpravu ako hracia plocha, pričom musí siahať až po okraj ihriska. Hracia plocha a trávnatá plocha musia byť vzájomne prepojené v rovnakej výške, bez akýchkoľvek prekážok alebo bariér, ktoré by predstavovali nebezpečenstvo pre hráčov, rozhodcov a iné osoby, pohybujúce sa na týchto plochách, a to aj v prípade, ak má trávnatá plocha z časti, alebo po celej ploche, inú povrchovú úpravu ako hracia plocha.
6. Priestor pre rozcvičenie náhradníkov, ktorým môže byť aj trávnatá plocha, musí byť dostatočne veľký a mal by mať rovnaký povrch ako hracia plocha. Môže byť umiestnený pozdĺž postrannej čiary, alebo za reklamnými tabuľami za bránami.
7. Podrobnejšia špecifikácia kvality prírodného a hybridného trávniku je uvedená v článkoch 23 a 24.
8. Každý štadión I. ligy a II. ligy musí mať zabudovaný vhodný zavlažovací a drenážny odvodňovací systém, ktorý zabráni zaplaveniu a podmáčaniam hracej plochy počas dažďa a taktiež vysychaniu počas teplého suchého počasia.

9. Pre štadióny I. ligy a II. ligy je stanovená hracia plocha s prírodným a hybridným trávnikom. Štadióny I. ligy musia byť vybavené vyhrievacím systémom, ktorý zabraňuje zamrznutiu hracej plochy počas chladného počasia a zabezpečuje aj v tomto počasí dostatočnú kvalitu hracej plochy. Vyhrievací systém musí byť zapnutý a použitý pred začiatkom súťažného stretnutia v takom časovom predstihu, aby bola hracia plocha spôsobilá na odohranie súťažného stretnutia.
10. Minimálne 21 m nad hracou plochou nesmie byť zavesený žiadny objekt alebo predmet.
11. Reklamné panely a ostatné súvisiace konštrukčné prvky musia byť umiestnené po obvode hracej plochy. Výška reklamných panelov je 90 – 100 cm. Musia byť umiestnené tak, aby nepredstavovali nebezpečenstvo pre hráčov, trénerov a činovnikov stretnutia. Ich umiestnenie je:
 - a) od postrannej čiary minimálne 2 m,
 - b) od bránkovej čiary minimálne 3 m, ale minimálne 1 m za konštrukciou bránky.
12. Pri štadiónoch 4. kategórie SFZ sú odporúčané tieto vzdialenosti reklamných panelov:
 - a) 4 m za postrannými čiarami,
 - b) 5 m za bránkovými čiarami, s možnosťou natočenia smerom k rohovým zastávkam, s najmenšou vzdialenosťou 3 m.
13. Hracia plocha s ihriskom musí byť oddelená od ostatných častí štadióna zábradlím alebo iným vhodným oplotením, ktoré zabráni vniknutiu divákov na ihrisko a hraciu plochu. Dané oplotenie musí mať požadované množstvo bezpečnostných vstupných brán na hraciu plochu, ktoré musia byť navrhnuté tak, aby počas stretnutia zostali odomknuté.
14. Na ihrisko musí byť zabezpečený minimálne jeden vedľajší samostatný vstup pre usporiadateľov, prevádzkovateľov štadióna, bezpečnostné zložky a taktiež pre akreditovaných zástupcov médií, ktorí budú rozmiestnení po obvode ihriska za reklamnými panelmi.
15. Pri štadiónoch 3. a 4. kategórie SFZ je potrebné na pomocnej ploche ihriska za reklamnými panelmi vymedziť priestor pre akreditovaných zástupcov médií.

Článok 4 - Umelé osvetlenie (osvetlenie reflektormi)

1. Všetky štadióny I. ligy musia byť vybavené umelým osvetlením hracej plochy.
2. Pri zápasoch, ktoré sa hrajú pri umelom osvetlení, musia byť štadióny vybavené systémom osvetlenia reflektormi, ktorý je schopný udržať priemernú horizontálnu svietivosť, meranú podľa tabuľky č. 1-1, s hodnotou najmenej 350 Eh (luxov).
3. Pri zápasoch vysielaných televíziou, musia byť štadióny vybavené systémom osvetlenia reflektormi, ktorý je schopný udržať minimálne nasledujúcu priemernú svietivosť, meranú podľa tabuľky č. 1-1:

Tabuľka č. 1-1

Kategória štadióna	Horizontálna svietivosť	Vertikálna svietivosť
1	Dostatočná na to, aby mohla televízna stanica zabezpečiť adekvátne odvysielanie stretnutia.	
2	800 Eh(luxov) s jednotnými pomermi $U_{1h} > 0,4$ a $U_{2h} > 0,5$	350 Eh(luxov) v jednotlivých referenčných rovinách s jednotnými pomermi $U_1 > 0,35$ a $U_2 > 0,45$
3	1 200 Eh(luxov) s jednotnými pomermi $U_{1h} > 0,4$ a $U_{2h} > 0,6$	750 Eh(luxov) v jednotlivých referenčných rovinách s jednotnými pomermi $U_1 > 0,35$ a $U_2 > 0,45$
4	1 400 Eh(luxov) s jednotnými pomermi $U_{1h} > 0,5$ a $U_{2h} > 0,7$	1 000 Eh(luxov) v jednotlivých referenčných rovinách s jednotnými pomermi $U_1 > 0,35$ a $U_2 > 0,5$

- Na štadiónoch I. ligy je odporúčaný záložný zdroj, ktorý dokáže zabezpečiť najmenej nasledujúce hodnoty priemernej horizontálnej svietivosti, uvedené v tabuľke č. 1-2. Pri zápase, ktorý je vysielaný v TV, je tento nezávislý záložný zdroj napájania povinný.

Tabuľka č. 1-2

Kategória štadióna	Pre stretnutia hrané pod umelým osvetlením	Pre stretnutia vysielané televíziou
1	Nepožaduje sa	Nepožaduje sa
2	350 Eh(luxov)	350 Eh(luxov)
3		800 Eh(luxov)
4		900 Eh(luxov) nie viac než 15 minút po výpadku napájania.

Článok 5 - Bránky a rezervné bránky

- Konštrukcia bránky musí byť vyrobená z hliníka alebo podobného materiálu a musí mať guľatý, príp. elipsovité tvar. Musí spĺňať medzinárodne schválené požiadavky pravidiel futbalu. Bránky musia byť ľahko vymeniteľné.
- Vnútorná vzdialenosť medzi žrdami musí byť 7,32 m.
- Vzdialenosť spodného okraja brvna od zeme musí byť 2,44 m.
- Žrde a brvno musia byť bielej farby. Priemer žrde a brvna musí byť 10 – 12 cm.
- Bránkové siete by mali byť zavesené tak, aby vo vnútri bránkovej siete a v jej bezprostrednej blízkosti neboli použité žiadne dodatočné konštrukčné prvky, resp. fyzické opory, s výnimkou tyčí, pomocou ktorých je sieť bránky pripevnená k zemi a stĺpikov bránkovej siete za sieťou a mimo nej. Predmetné tyče nesmú predstavovať nebezpečenstvo hráčom a ostatným činovníkom stretnutia.
- V priestoroch štadióna musia byť uložené ľahko inštalovateľné rezervné bránky pre prípad, že si to vzniknutá situácia vyžiada.

Článok 6 - Lavičky náhradníkov, miesto pre náhradného rozhodcu

- Štadión musí byť vybavený dvoma krytými lavičkami (sedačkami) náhradníkov, ktoré majú byť umiestnené po oboch stranách stredovej čiary rovnobežne s postrannou čiarou vo vzdialenosti najmenej 4m od postrannej čiary.
- Minimálna vzdialenosť medzi lavičkami musí byť 7 m a každá lavička musí byť vzdialená od osi stredovej čiary minimálne 3,5 m.
- Lavičky by mali byť osadené na úrovni trávniku tak, aby nebránili vo výhľade divákovi.
- Pred každou lavičkou musí byť vyznačená technická plocha, ktorá je označená bielou prerušovanou čiarou, je ukončená 1 m pred postrannou čiarou a vyčnieva 1 m po oboch bokoch lavičky.
- Pre štadióny II. ligy musí mať lavička náhradníkov minimálne 13 miest na sedenie. Pre štadióny I. ligy musí mať lavička náhradníkov minimálne 16 miest na sedenie so sedadlami s operadlom vysokým minimálne 30 cm.
- Na štadiónoch 4. kategórie určených pre stretnutia UEFA a FIFA sa odporúča lavička s 23 miestami na sedenie.
- Štadión musí byť vybavený 2 miestami pre náhradného rozhodcu a náhradného asistenta rozhodcu, ktoré majú byť umiestnené na stredovej čiare, rovnobežne s postrannou čiarou vo vzdialenosti minimálne 5 m od postrannej čiary (medzi lavičkami náhradníkov).

Článok 7 - Vlajky, informačná tabuľa

1. Štadión I. ligy musí byť vybavený minimálne 5 stožiarimi, príp. iným zariadením, umožňujúcimi zavesenie 5 vlajok jasne viditeľných z ihriska a hlavnej tribúny. Štadión pre II. ligu musí byť vybavený minimálne 3 stožiarimi alebo iným zariadením umožňujúcim zavesenie 3 vlajok, ktoré sú jasne viditeľné z ihriska a z hlavnej tribúny.
2. Každý štadión I. ligy a II. ligy musí mať na mieste viditeľnom zo všetkých sektorov pre divákov umiestnenú pevnú informačnú digitálnu tabuľu ukazovateľa skóre (svetelná tabuľa) a merania času.

Článok 8 - Šatne hráčov a iné priestory pre družstvá

1. Šatne domácich a hostí musia vytvárať rovnaké podmienky pre obidve družstvá.
2. Špecifikácia plôch jednotlivých častí šatne a priestorov pre hráčov, trénerov a masérov je uvedená v tabuľkách č. 2 a č. 3.
3. Šatňa hráčov musí mať min. 25 skriniek (boxov) pre prezliekanie hráčov. Súčasťou šatne musí byť tabuľa na taktickú prípravu a masérsky stôl.
4. Súčasťou šatne je minimálne päť sprch a tri WC, ktorých počet pre jednotlivé súťaže a kategórie štadiónov je uvedený v tabuľkách č. 2 a 3.
5. Šatne štadiónov pre I. ligu musia mať samostatnú miestnosť pre maséra, ktorá je vybavená samostatným WC a umývadlom. Na štadiónoch II. ligy môže byť miestnosť pre maséra hostí súčasťou šatne.
6. Šatne štadiónov pre I. ligu musia mať samostatnú miestnosť pre trénera, ktorá je vybavená samostatným WC a umývadlom. Na štadiónoch II. ligy môže byť miestnosť pre trénera hostí súčasťou šatne.
7. Šatňa domácich môže mať ďalšie vybavenie, ako napr. relax centrum, fitness, príp. dennú odpočinkovú miestnosť. Tieto priestory musia byť, v prípade zabezpečenia rovnakých podmienok pre obe družstvá (napr. finále pohárovej súťaže), oddeliteľné (uzamykateľné) od samotnej šatne.

Tabuľka č. 2

ŠATNE HRÁČOV	ŠTADIÓN I. ligy			
	1.	2.	3.	4.
KATEGÓRIA ŠTADIÓNA				
Šatňa družstva (m ²)	-	35	45	65
Sprchy, WC (m ²)	-	15	20	30
Sprchy/WC/pisoár (ks)	-	5/3/3	7/3/3	10/3/5
umývadlo/výlevka (ks)	-	2/1	2/2	5/2
Priestor maséra (m ²)	-	15	15	30
Priestor trénera (m ²)	-	15	20	25
Priestor na rozcvičenie (m ²)	-	-	50	50
SPOLU	-	80	150	200

Tabuľka č. 3

ŠATNE HRÁČOV	ŠTADIÓN II. ligy			
	1.	2.	3.	4.
KATEGÓRIA ŠTADIÓNA				
Šatňa družstva (m ²)	25	35	45	-
Sprchy, WC (m ²)	12	15	20	-
Sprchy/WC/pisoár (ks)	5/3/1	5/3/3	7/3/3	-
umývadlo/výlevka (ks)	1/1	2/1	2/2	-
Priestor maséra (m ²)	-	15	15	-
Priestor trénera (m ²)	-	15	20	-

Priestor na rozcvičenie (m²)	-	-	50	-
SPOLU	-	80	150	-

- Jednotlivé priestory musia byť navrhnuté tak, aby na seba nadväzovali a zabezpečovali nekonfliktnú prevádzku počas stretnutí a tréningov.
- Povinnou súčasťou komplexu šatní je aj priestor na rozcvičenie.
- Štadión musí zabezpečovať priamy a chránený krytý prístup hráčov oboch družstiev a rozhodcov zo šatní na hraciu plochu až do vzdialenosti 7,5 m od najbližšieho diváka v prvom rade príslušného hľadiska.
- Krytý prístup je možné zabezpečiť vysúvacím tunelom s min. rozmermi: šírka = 2,5 m a výška = 2,2 m, prípadne iným primeraným spôsobom.

Článok 9 - Šatne rozhodcov

- Šatňa rozhodcov musí mať veľkosť a vybavenie podľa príslušnej kategórie štadiónu podľa tabuľky č. 4.
- Pre štadión I. ligy musí mať šatňa rozhodcov min. šesť skriniek (boxov) na prezliekanie a stôl so šiestimi stoličkami. V samotnej šatni štadióna II. ligy musí byť min. 5 skriniek (boxov) na prezliekanie a stôl s piatimi stoličkami.
- Súčasťou šatne je minimálne jedna sprcha s WC a samostatným umývadlom.
- Šatňa musí byť umiestnená v blízkosti šatne hráčov a miestnosti delegáta.
- Šatňa rozhodcov musí byť vybavená počítačom s pripojením na internet a tlačiarňou.
- V prípade nutnosti zabezpečenia dvoch šatní rozhodcov je možné ako druhú šatňu použiť aj miestnosť delegáta alebo miestnosť trénera, pokiaľ tieto miestnosti majú vo vnútri samostatnú sprchu, WC a umývadlo. Delegáta alebo trénera je v tomto prípade možné premiestniť do inej zodpovedajúcej miestnosti.

Článok 10 – Miestnosť pre delegované osoby

- Miestnosť pre delegované osoby musí byť samostatná a musí byť umiestnená v priamej nadväznosti na miestnosť rozhodcov v blízkosti šatne hráčov. Výmery a vybavenie miestnosti pre delegátov sú uvedené v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4

PRIESTORY PRE ROZHODCOV A DELEGOVANÉ OSOBY	ŠTADIÓN I. ligy			
	ŠTADIÓN II. ligy			
KATEGÓRIA ŠTADIÓNA	1.	2.	3.	4.
Šatňa rozhodcov (m ²)	10	12	20	25
Sprchy, WC, predsieň (m ²)	3,5	4	5	7
sprcha/WC/umývadlo (ks)	1/1/1	1/1/1	2/1/1	2/1/2
Miestnosť pre delegované osoby	7	9	11	15
Sprchy, WC, predsieň (m ²)	-	-	5	5
sprcha/WC/umývadlo (ks)	-	-	1/1/1	1/1/1

- V miestnosti pre delegátov musí byť prístup ku komunikačným zariadeniam (televízor, PC s čítačkou pamäťových kariet a USB vstupom, internet, tlačiareň, kopírka), stôl a stoličky.

Článok 11 - Miestnosť dopingovej kontroly

1. Miestnosť dopingovej kontroly pozostáva z troch nadväzujúcich miestností: čakáreň, vyšetrovňa, toaleta.
2. Táto miestnosť by mala byť v blízkosti šatní hráčov a nesmie byť prístupná verejnosti a médiám.
3. Minimálna celková výmera dopingovej miestnosti je 20 m².
4. Miestnosť čakárne musí mať výmeru min. 10 m², optimálne 12 m². Musí byť vybavená stoličkami (kreslami) pre osem osôb, vešiakmi alebo skrinkami, chladničkou s nealkoholickými nápojmi a príp. aj s televízorom (TV nie je povinný).
5. Vyšetrovňa musí byť priamo prepojená s čakárňou. Musí byť vybavená stolom so štyrmi stoličkami. Môže to byť spolu s čakárňou jedna miestnosť, prehradená na dva samostatné priestory.
6. Minimálna plocha vyšetrovne je 7 m², optimálne 9 m².
7. S vyšetrovňou musí byť priamo prepojená toaleta o minimálnej ploche 3 m². Súčasťou toalety musí byť WC a umývadlo. Súčasťou vybavenia toalety v štadiónoch 4. kategórie musí byť aj sprcha. V ostatných kategóriách štadióna je sprcha iba odporúčaná.
8. Pre štadióny II. ligy môže byť miestnosť vyšetrovne dopingovej kontroly aj súčasťou miestnosti prvej pomoci pre hráčov, pokiaľ má táto miestnosť priame prepojenie s toaletou (WC s umývadlom).

Článok 12 - Priestory na parkovanie

1. Štadión musí mať chránené parkovacie priestory pre minimálne 2 autobusy a 10 automobilov družstiev a činovníkov stretnutia. Musia sa nachádzať v blízkosti šatní družstiev a priestorov pre funkcionárov stretnutia.
2. Pri štadióne a v jeho blízkom okolí je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo parkovacích miest pre divákov podľa kapacity štadióna. Minimálny počet parkovacích miest stanovuje osobitná technická norma.³
3. Parkovací priestor pre divákov hostí je povinné vymedziť samostatne na chránenej ploche.
4. Na stráženej a bezpečnej ploche je potrebné zabezpečiť počet VIP parkovacích miest zodpovedajúcich kategórii štadióna podľa tabuľky č. 5.
5. Štadión musí mať zabezpečené aj parkovacie miesta pre médiá. Samostatne musí byť vymedzený priestor pre prenosové a sprievodné vozy TV. Výmery pre jednotlivé kategórie štadiónov sú uvedené v tabuľke č. 5.
6. Štadión musí mať vyhradené parkovacia miesta pre vozidlá záchranej služby a požiarnej ochrany.

Tabuľka č. 5

PRIESTORY PRE PARKOVANIE	ŠTADIÓN I. ligy			
	ŠTADIÓN II. ligy			
KATEGÓRIA ŠTADIÓNA	1.	2.	3.	4.
Minimálny počet parkovacích VIP miest	20	50	100	150
Minimálna parkovacia plocha pre TV prenosové a sprievodné vozidlá (m ²)	100	200	200	1000

Článok 13 - Priestory pre divákov

1. Na štadiónoch I. ligy a II. ligy nie je povolené použitie dočasných tribún a lavičiek.

³ STN 736110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií.

2. Terasy a plošiny sú povolené výlučne za predpokladu, že sedadlá, stoly a ostatný inventár s príslušenstvom, sú na týchto terasách a plošinách pripevnené (ukotvené) k pevnému podkladu (železná konštrukcia, resp. betónová) na svojom mieste.
3. Pre súťažný ročník 2019/2020 musí mať štadión pre I. ligu minimálne 1500 miest na sedenie a štadión pre II. ligu musí mať minimálne 600 miest na sedenie. Ostatné ročníky sú uvedené v tabuľke č. 6.
4. Štadión môže mať aj miesta na státie, ale ich kapacita nesmie presiahnuť 25% z celkovej kapacity miest na sedenie štadióna, pričom maximálny počet miest na státie je pre 500 divákov. Sedadlá pre divákov musia byť samostatné, pripevnené k pevnému podkladu (kovová konštrukcia, prípadne betónová), vzájomne oddelené, tvarované, očíslované a vyrobené z nehorľavého materiálu, musia mať opierku vysokú minimálne 30 cm a musia spĺňať požiadavky na odolnosť, bezpečnosť a trvanlivosť podľa osobitného technického predpisu.⁴
5. Optimálna výška stupňa v hľadisku je 40 cm a šírka 80 cm. Pri nižších šírkach stupňa, u starších štadiónov, je potrebné na tieto stupne namontovať certifikované sklopné sedačky z dôvodu dostatočnej prechodnej šírky jednotlivých radov.
6. Hľadisko štadióna I. ligy a II. ligy musí byť rozdelené na minimálne tri samostatné sektory (sektor domácich, sektor hostí, sektor pre zástupcov médií a VIP).
7. Minimálne požadované kapacity miest na sedenie štadiónov I. ligy a II. ligy pre jednotlivé kategórie sú uvedené v tabuľke č. 6.

Tabuľka č. 6

	PRIESTORY PRE DIVÁKOV MIESTA NA SEDENIE	ŠTADIÓN I. ligy				
		ŠTADIÓN II. ligy		2. (I.liga)	3.	4.
	KATEGÓRIA ŠTADIÓNA	1.	2. (II. liga)	2. (I.liga)	3.	4.
2019/2020	Stanovená kapacita štadióna	600	min. 1000 (1500)*	1500	min. 3500 (4500)**	8000
	Stanovená kapacita štadióna, vyhradená pre hostí	30	min. 50 (75)*	75	min. 175 (225)**	400
	Minimálny počet sektorov hľadiska	3	3	3	4	4
	Minimálny počet VIP sedadiel	50	75	100	min. 175 (225)**	500
	z toho min. počet VIP sedadiel, vyhradených pre hostí	10	10	20	min. 30 (50)**	100
2020/21	Stanovená kapacita štadióna	600	min. 1000 (1500)*	-	min. 3750 (4500)**	8000
	Stanovená kapacita štadióna, vyhradená pre hostí	30	min. 50 (75)*	-	min. 188 (225)**	400
	Minimálny počet sektorov hľadiska	3	3	-	4	4
	Minimálny počet VIP sedadiel	50	75	-	min. 188 (225)**	500
	z toho min. počet VIP sedadiel, vyhradených pre hostí	10	10	-	min. 30 (50)**	100
2021/22	Stanovená kapacita štadióna	-	1500	-	min. 4000 (4500)**	8000
	Stanovená kapacita štadióna, vyhradená pre hostí	-	75	-	min. 200 (225)**	400
	Minimálny počet sektorov hľadiska	-	3	-	4	4
	Minimálny počet VIP sedadiel	-	100	-	225	500
	z toho min. počet VIP sedadiel, vyhradených pre hostí	-	20	-	50	100

* minimálna kapacita uvedená v zátvorke je povinná pre štadióny, na ktorých sa uskutočnila rekonštrukcia štadióna čo i len čiastočne zo zdrojov SFZ alebo zdrojov Slovenskej republiky

** minimálna kapacita uvedená v zátvorke je odporúčaná pre účastníkov súťaží UEFA na splnenie infraštruktúrnych podmienok pre štadióny UEFA kategórie III

⁴ STN EN 12727 : 2002 alebo iná jazyková verzia tejto normy.

8. Pre divákov hostí musí byť vyhradených minimálne 5% z celkovej kapacity štadióna. Sektor hostí musí byť po stranách oddelený pevnou prekážkou (oplotením) vo výške minimálne 2,1 m. Od hracej plochy musí byť sektor hostí oddelený pevným zábradlím minimálnej výšky 1,1 m. Do výšky 2,1 m alebo po celej výške tribúny k streche môže byť doplnený inými bezpečnostnými prvkami (odporúča sa napr. ochranná sieť, bezpečnostné sklo a pod.) tak, aby tieto nebránili fanúšikom hostí vo výhľade na hraciu plochu.
9. Každý sektor na štadiónoch I. ligy a II. ligy musí mať zabezpečený samostatný vstup.
10. Každý sektor na štadiónoch I. ligy a II. ligy musí mať predpísané množstvo čistých hygienických sanitárnych zariadení so splachovačmi. Súčasťou týchto zariadení musí byť umývadlo, toaletný papier a mydlo. Minimálne požiadavky na počet sociálnych zariadení sú (rátané podľa pomeru muži/ženy 80:20):
 - a) 1 WC so sedadlom na 250 mužov,
 - b) 1 pisoár na 125 mužov,
 - c) 1 WC so sedadlom na 125 žien.V prípade použitia mobilných hygienických sanitárnych zariadení nesmie počet mobilných hygienických sanitárnych zariadení presiahnuť 20% z celkového požadovaného počtu sanitárnych zariadení.
11. Každý štadión s kapacitou do 1000 miest musí mať minimálne jeden pevný bufet s občerstvením v sektore domácich a ďalší bufet v sektore hostí, ktorý môže byť aj mobilný. Pri štadióne s kapacitou nad 1000 miest musí byť v každom sektore pre divákov minimálne jeden pevný bufet s občerstvením, pričom jedným bufetom s občerstvením je možné obslúžiť aj dva sektory, ak je umiestnený na hranici daných sektorov a má samostatné výdajné miesto pre jednotlivé sektory. Pri štadiónoch II. ligy je aktuálne možné použiť v sektore hostí aj mobilný bufet.

Článok 14 - Priestory pre imobilných a telesne postihnutých

1. Štadión musí mať vyhradený bezbariérový prístup a sedadlá (miesta) pre imobilných a telesne postihnutých divákov a ich sprevádzajúce osoby. Tieto priestory musia byť označené medzinárodnými piktogramami. Počet miest vyhradených týmto osobám bližšie ustanovuje osobitný predpis.⁵
2. Imobilné a inak telesne postihnuté osoby musia mať vyhradené pevné sanitárne hygienické zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ich sektoru. Na štadiónoch II. ligy je možné použiť aj mobilné zariadenia. Taktiež je potrebné zabezpečiť možnosť ich občerstvenia.
3. Na 15 miest pre imobilných a inak telesne postihnutých osôb musí pripadať 1 WC upravené pre tieto osoby.

Článok 15 - Priestory pre VIP

1. VIP sedadlá musia byť kryté a umiestnené na hlavnej tribúne čo najbližšie k stredovej čiare. Na štadiónoch I. ligy musí byť vchod a východ VIP sektoru zabezpečený samostatným elektronickým turniketom, ktorý oddeľuje VIP sektor od ostatných verejných priestorov a sektorov.
2. VIP priestor musí byť vybavený dostatočným množstvom WC pre mužov a ženy v zmysle ustanovení článku 13.
3. Minimálne kapacity VIP sedadiel, ako aj minimálne kapacity VIP sedadiel vyhradených pre fanúšikov hostujúceho družstva sú pre jednotlivé kategórie štadiónov uvedené v tabuľke č. 6.
4. Štadión 4. kategórie SFZ musí mať aj oddelený a uzavretý priestor na pohostenie s plochou min. 400 m², ktorý sa musí nachádzať čo najbližšie k VIP sedadlám na tribúne.

⁵ § 64 ods. 4 vyhlášky ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie .

Článok 16 - Priestory pre zástupcov médií

1. Štadión musí mať určený priestor (napr. miestnosť, recepciu), kde bude prebiehať akreditácia všetkých skupín médií (napr. píšuci novinári, fotografi, televízni a rozhlasoví komentátori, osoby obsluhujúce televíznu techniku).
2. Na štadióne musí byť vyhradená minimálne jedna pracovná miestnosť pre zástupcov médií, vybavená pracovnými pultami (stolíkmi) s internetovým pripojením. Súčasťou tejto miestnosti musí byť priestor na jednoduché občerstvenie a sociálne zariadenie (WC) pre príslušných pracovníkov médií.
3. Vstupy do sektorov médií by mali byť samostatné, oddelené od vstupov pre divákov a VIP vstupu.
4. Sektor pre zástupcov médií musí byť krytý a umiestnený v strede hlavnej tribúny. Musí poskytovať voľný výhľad na hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom zástupcov médií.
5. Všetky sedadlá s pracovným pultom musia byť vybavené prívodom elektrickej energie a internetovým pripojením. Pracovné pulty musia byť dostatočne veľké pre umiestnenie prenosného počítača a poznámkového bloku.
6. Minimálne kapacita pracovných miest pre zástupcov médií a minimálne počty sedadiel na tribúne pre štadióny I. ligy a II. ligy sú uvedené v tabuľke č. 7.
7. Na štadiónoch 3. a 4. kategórie SFZ musí byť vyčlenený samostatný priestor pre fotografov. Priestor pre fotografov musí byť situovaný tak, aby bol z neho ľahký prístup na hraciu plochu. Minimálne počty miest fotografov pre jednotlivé kategórie štadiónov sú uvedené v tabuľke č. 7.
8. Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačové konferencie – konferenčná miestnosť, ktorá môže byť súčasťou pracovnej miestnosti pre médiá. Štadión 4. kategórie SFZ musí mať samostatnú konferenčnú miestnosť, vybavenú stolom a stoličkami na vyvýšenom stupienku a pódiu a plošiny pre kamery, zvukovým systémom a adekvátnym osvetlením na účely televízneho vysielania. Minimálna kapacita miest zástupcov médií v konferenčnej miestnosti pre jednotlivé kategórie štadiónov je uvedená v tabuľke č. 7.
9. Na hlavnej tribúne musí byť umiestnená plošina pre hlavnú kameru. Musí byť umiestnená centrálna a v takej výške nad hraciu plochu, ktorá zaručuje optimálnu kvalitu snímania. Hlavná kamera musí byť umiestnená presne nad stredovou čiarou a vo výške, ktorá vytvára uhol 15-20° medzi horizontálnou rovinou hracej plochy a priamkou smerujúcou od objektívu hlavnej kamery k stredovému bodu hracej plochy. Minimálne rozmery plošiny pre umiestnenie hlavnej kamery sú v tabuľke č. 7.
10. Okrem hlavnej kamery je na štadióne potrebné vymedziť miesta pre kamery za brámkami a tzv. „ofsajdové“ kamery, ktoré sú umiestnené na hlavnej tribúne nad priestormi pokutového územia.
11. Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov musia byť kryté, umiestnené v strede hlavnej tribúny. Musia poskytovať voľný výhľad na hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom pre prácu médií. Každý komentátorský box musí byť vybavený pracovným pultom s min. tromi sedačkami a pripojením k internetu a elektrickej energii. Minimálne počty boxov pre jednotlivé kategórie štadiónov sú uvedené v tabuľke č. 7.
12. Plocha pre prenosovú techniku sa musí nachádzať priamo na štadióne, alebo čo najbližšie k štadiónu, najlepšie na rovnakej strane ako plošina pre hlavnú kameru. Táto plocha musí mať rovný a pevný podklad s prívodom elektrickej energie. Minimálne plošné výmery tejto plochy pre jednotlivé kategórie sú uvedené v tabuľke č. 7.

Tabuľka č. 7

PRIESTORY PRE ZÁSTUPCOV MÉDIÍ	ŠTADIÓN I. ligy			
	ŠTADIÓN II. ligy			
KATEGÓRIA ŠTADIÓNA	1.	2.	3.	4.
Minimálna kapacita pracovných miest pre médiá (počet)	-	20	30	50

Minimálny počet miest fotografov	-	-	15	20
Minimálny počet sedadiel v hľadisku s pultíkmi na písanie	5	10	20	50
Celkový minimálny počet sedadiel v hľadisku pre médiá	10	20	40	100
Minimálna plocha (m²) plošiny pre hlavnú kameru / počet kamier	4/1	6/2	8/2	12/3
Minimálna plocha miestnosti pre tlačové konferencie (m²)	50	75	100	200
Min. kapacita miest zástupcov médií v miestnosti pre tlačové konferencie	-	30	50	75
Minimálny počet boxov pre TV a rozhlasových komentátorov	2	3	5	25
Minimálny počet TV štúdií	1	1	2	2

13. Štadión 1. a 2. kategórie SFZ musí mať aspoň jednu miestnosť s rozmermi 5x5x2,5 m, ktorá sa dá využiť ako televízne štúdio.
14. Štadión 3. kategórie SFZ musí mať aspoň dve miestnosti s rozmermi 5x5x2,5 m, ktoré sa dajú využiť ako televízne štúdiá.
15. Štadión 4. kategórie SFZ musí mať aspoň dve miestnosti s rozmermi 5x5x2,5 m, ktoré sa dajú využiť ako televízne štúdiá, z ktorých aspoň jedno televízne štúdio má nerušený výhľad na hraciu plochu.
16. Štadióny 2. a 3. kategórie SFZ musia mať medzi šatňami družstiev a parkoviskom autobusov určený priestor, z ktorého môže byť vytvorená MIX-zóna pre poskytovanie rozhovorov po skončení stretnutia.
17. Štadióny 4. kategórie SFZ musia mať vytvorenú krytú MIX-zónu pre poskytovanie rozhovorov po skončení stretnutia pre min. 50 zástupcov médií - novinárov. Okrem toho musia byť na štadióne vyčlenené min. 4 miesta pre poskytovanie rýchlych rozhovorov.
18. Štadióny musia mať priestor medzi ihriskom a šatňami družstiev, v ktorom sa môžu vykonávať bleskové televízne a rozhlasové rozhovory s hráčmi (flash rozhovory).
19. Na štadióne musí byť aj MIX zóna – ide o priestor medzi šatňami a parkoviskom pre autobusy družstiev, kde môžu akreditovaní novinári vykonávať pozápasové rozhovory s hráčmi,
20. MIX-zóna, konferenčná miestnosť a miesto pre rýchly rozhovor (flash-zóna) sú jediné miesta na štadióne, kde môže dochádzať k stretnutiam zástupcov médií s hráčmi a ostatnými funkcionármi klubov.

Štvrtá hlava - Bezpečnosť štadiónov

Článok 17 - Vstupy a ďalšie bezpečnostné prvky štadióna

1. Každý štadión I. ligy musí mať oddelené vstupy pre
 - a) hráčov, delegované osoby a činovníkov stretnutia,
 - b) VIP divákov a zástupcov médií,
 - c) divákov domácich,
 - d) divákov hostí.
2. Každý štadión II. ligy musí mať oddelené vstupy pre
 - a) hráčov, delegované osoby a činovníkov stretnutia
 - b) VIP divákov, divákov domácich a zástupcov médií,
 - c) divákov hostí.

3. Každý vstup na štadión I. ligy musí byť zabezpečený cez elektronický turniketový systém podľa článku 21. Na štadiónoch II. ligy sa vstup cez elektronický turniketový systém odporúča.
4. Únikové cesty, prvý a posledný schod (jeho horná a čelná hrana), rámy všetkých dverí, ostenia priechodných otvorov, začiatok a koniec rampy musia byť označené bezpečnostným žltým značením.
5. Pred každým vstupom do areálu štadióna, ako aj pred každým vstupom do jednotlivých sektorov, musia byť umiestnené schémy areálu štadióna, s vyznačením zákazu vnášania nepovolených predmetov do areálu štadióna a návštevny poriadok štadióna.
6. Prístupy na štadión, vstupné brány, turnikety, vchody a východy musia byť označené medzinárodnými piktogramami, aby nasmerovali divákov do ich sektorov. Prístupová cesta (smer) k miestu pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov musí byť tiež označená dostatočne viditeľným a farebne zvýrazneným piktogramom.
7. Z každého sektora v hľadisku musí byť zabezpečený a viditeľne označený samostatný únikový východ pre prípad evakuácie štadióna.
8. Všetky únikové brány vedúce z priestorov pre divákov na ihrisko musia byť navrhnuté tak, aby boli počas celého stretnutia pod kontrolou usporiadateľskej služby a v prípade potreby umožnili evakuáciu divákov. Všetky tieto brány sa musia otvárať smerom von, v smere úniku evakuačných trás.
9. Štadión musí byť vybavený systémom núdzového osvetlenia, schváleného príslušným orgánom pre použitie v prípade výpadku elektrickej energie vo všetkých verejne prístupných, vnútorných, riadiacich a kontrolných častiach štadióna, vrátane vstupov, východov, vnútorných priestorov a evakuačných ciest.
10. Každý štadión musí mať verejný komunikačný systém, ktorý zahŕňa všetky vnútorné a vonkajšie priestory štadióna a ktorý musí byť nezávislý od hlavného prívodu elektrickej energie a vyvedený aj do riadiacej a kontrolnej miestnosti štadióna (velín).
11. Na oplotení ihriska musia byť viditeľne umiestnené tabule zakazujúce vhadzovanie akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu.
12. Štadión musí spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb v súlade s osobitným predpisom.⁶
13. Štadión musí byť vybavený nasledovnými požiaro-technickými zariadeniami:
 - a) zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie,
 - b) vyhovujúci počet hasiacich prístrojov s platnou revíziou,
 - c) stabilné hasiace zariadenie,
 - d) domáci rozhlas,
 - e) núdzové osvetlenie,
 - f) osvetlenie a vetranie chránených únikových ciest.
14. Štadión musí mať spracovaný
 - a) požiaro-evakuačný plán budovy
 - b) požiaro-evakuačný plán štadióna počas konania športového podujatia

Článok 18 - Miestnosť prvej pomoci pre hráčov a činníkov stretnutia

1. Vo vnútorných priestoroch štadióna musí byť umiestnená miestnosť prvej pomoci pre hráčov a činníkov stretnutia.
2. Na štadiónoch I. ligy musí byť zriadená minimálne jedna miestnosť pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov a vo všetkých sektoroch hľadiska štadióna musia byť zriadené miesta pre poskytnutie prvej pomoci divákovi. Na štadiónoch II. ligy musí byť zriadená minimálne jedna miestnosť pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov, alebo namiesto miestnosti musí byť počas stretnutia dostupná mobilná ambulancia „Rýchlej lekárskej pomoci“. Miestnosť pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov musí byť riadne a viditeľne označená vhodným piktogramom a vybavená základným zdravotníckym vybavením v zmysle osobitného predpisu.⁷ Zároveň musia

⁶ Vyhláška ministerstva vnútra č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

⁷ Smernica o organizácii a priebehu zdravotníckeho zabezpečenia futbalových podujatí z 2. decembra 2016.

byť tieto miestnosti prvej pomoci, prípadne stanovište mobilnej ambulancie vyznačené na príslušnej schéme štadióna.

3. Minimálna plocha miestnosti prvej pomoci je 20 m² pre štadióny I. ligy a 12 m² pre štadióny II. ligy.
4. Miestnosť prvej pomoci musí byť vybavená umývadlom s teplou vodou a základným zdravotníckym vybavením podľa platnej legislatívy.⁷
5. Na štadióne musia byť umiestnené defibrilátory „AED“, ktoré musia byť zaznamenané aj v orientačnom pláne štadióna umiestnenom pri vstupe na štadión.

Článok 19 - Velín (kontrolná miestnosť)

1. Na každom štadióne musí byť zriadený velín. Vo velíne by mal byť dostatočný priestor pre prácu najmenej 5 osôb. Odporúčaná výmera velína je minimálne 8 m².
2. Velín je miestnosť (príp. miestnosti) s najlepším celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna (ihrisko, hľadisko), preto je z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti, ochrany a služieb na štadióne potrebné umiestniť ho v hornej časti tribúny.
3. Velín je vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami umožňujúcimi komunikáciu medzi osobami zodpovednými za bezpečnosť a zaistenie štadióna.
4. Velín pre štadióny I. ligy musí byť vybavený farebnými monitormi, pripojenými na uzavretý televízny okruh, ako aj ďalšími monitormi, zobrazujúcimi údaje z turniketového systému v reálnom čase. Uzavretý televízny okruh je okruh, využívajúci skryté farebné kamery s funkciami panorámy, otáčania a približovania, ktoré pokrývajú všetky príjazdy a príchody na štadión a všetky verejné priestory v rámci štadióna. Uzavretý televízny okruh slúži na pokrytie vnútorných priestorov štadióna, ktoré nie sú priamo viditeľné z velína. Kamery musia byť schopné zaznamenávať pohyblivé obrazové sekvencie ako aj statické fotografie.
5. Velín slúži aj pre umiestnenie obsluhy:
 - a) osvetlenia,
 - b) časomery,
 - c) svetelnej tabule,
 - d) kamerového systému,
 - e) turniketového systému,
 - f) elektronického požiarneho systému,
 - g) verejného komunikačného systému,
 - h) monitoringu zdroja elektrickej energie,
 - i) rozhlasu a hlásateľa.

Článok 20 - Kamerový systém

1. Na každom štadióne I. ligy musí byť trvale nainštalovaný kamerový systém, ktorý slúži na neustále monitorovanie jednotlivých sektorov pre divákov, prístupov a vchodov na štadión, ako aj všetkých verejných priestorov vo vnútri štadióna.
2. Pri rekonštrukcii, prestavbe a výstavbe štadiónov pre I. ligu musí byť nainštalovaný kamerový systém v zmysle osobitného predpisu.⁸
3. Ak sa na štadióne II. ligy koná stretnutie označené ako rizikové,⁹ je na štadióne povinné zariadenie kamerového systému (môže byť aj mobilné) uvedené v odseku 2 tohto článku.
4. Kamerový systém štadióna je riadený a obsluhovaný z velína.

⁸ Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, vyhláška ministerstva vnútra č. 274/2014 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme.

⁹ § 21 zákona č. 1/2014 Z. z.

Článok 21 - Turniketový systém

1. Na každom štadióne I. ligy musí byť pri vstupoch a vchodoch inštalovaný predpísaný počet turniketov. Turnikety musia byť rozmiestnené po celom obvode štadióna tak, aby bol zaistený hladký a plynulý vstup a odchod divákov zo štadióna. Odporúčaná priepustnosť turniketu je minimálne 660 osôb za hodinu. Na každom štadióne musia byť minimálne tri turnikety. Počet a umiestnenie turniketov je závislé od celkovej kapacity štadióna. Na každých 660 divákov kapacity štadióna musí byť nainštalovaný minimálne jeden turniket.
2. Turnikety musia byť pevne zabudované, v prípade nutnosti je možné použiť aj mobilné turnikety. Podiel použitých mobilných turniketov nesmie byť vyšší ako 30% z celkového počtu požadovaných turniketov, pričom maximálny počet mobilných turniketov nesmie byť vyšší ako 3 ks.
3. Povinná optická infraštruktúra môže byť zdieľaná s infraštruktúrou kamerového systému, komunikácia všetkých turniketov musí byť zabezpečená pomocou TCP/IP protokolu.
4. Všetky turnikety musia mať schopnosť čítať (resp. rozpoznávať) všetky typy 2D kódov (EAN a QR kód).
5. Turnikety by mali byť celotelové (pre sektor hostí povinne) a obojsmerné (monitorované prechody do/zo štadiónu).
6. Podpora pre bezdrôtové technológie RFID, NFC technológia, alebo iné bezdrôtové technológie.
7. Štadióny I. ligy musia spĺňať základné technicko-technologické parametre pre turniketový systém podľa osobitného predpisu.¹⁰

Piata hlava - Kvalita a profil hracej plochy

Článok 22 – Kvalita hracej plochy

1. Kvalita futbalových trávnikov je základom pre vytvorenie vhodných podmienok na tréning a súťažné stretnutia.
2. Klub musí zabezpečiť hraciu plochu technickými zariadeniami, ktoré zabraňujú zaplaveniu pôdy počas dažďa, zamrznutiu počas chladného počasia (zimné obdobie) a takisto vysychaniu počas teplého počasia (letné obdobie). Za takéto zariadenia môžu byť považované podzemné vyhrievacie, odvodňovacie a zavlažovacie systémy alebo iné technické zariadenia garantujúce zachovanie požadovanej kvality hracej plochy.

Článok 23 – Prírodný a hybridný trávnik (spevnený prírodný trávnik)

1. Prírodný a hybridný trávnik hracej plochy musí spĺňať svojou kvalitou príslušné hodnotiace kritériá, podľa ktorých bude trávnik začlenený do príslušnej kategórie:
 - a) trávnik kategórie „A“ spĺňa všetky predpoklady na tréning a súťažné stretnutia,
 - b) trávnik kategórie „B“ vyžaduje opatrenia na zmenu a úpravu jeho kvality,
 - c) trávnik kategórie „C“ vyžaduje kompletnú rekonštrukciu,
 - d) trávnik kategórie „D“ je nepoužiteľný pre hranie súťažných stretnutí vo futbale.
2. Členenie kvality prírodného a hybridného trávnik do jednotlivých kategórií sa určuje podľa týchto hodnotiacich kritérií:
 - a) rovinatosť hracej plochy,
 - b) priepustnosť pôdy, vodivosť, vsakovacia rýchlosť, kapacita, zrnitosť,
 - c) zloženie trávnikového spoločenstva,
 - d) zakorenenie trávnik,
 - e) hustota trávnik a rovnomerné pokrytie hracej plochy ihriska,
 - f) vyšliapané plochy trávnik,
 - g) choroby trávnik,
 - h) škodcovia trávnik.

¹⁰ Vyhláška č. 274/2014 Z. z.

Článok 24 - Typ hracej plochy

1. Do konca súťažného ročníka 2021/2022 môže futbalový klub odohrať majstrovské súťažné stretnutia I. ligy a II. ligy aj na hracej ploche pokrytej umelým trávnikom, inštalovaným pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice.
2. Hracia plocha s umelým trávnikom musí mať pre daný typ umelého trávniku platný certifikát „FIFA QUALITY PRO“.
3. Od začiatku súťažného ročníka 2022/2023 bude možné odohrať majstrovské súťažné stretnutia I. ligy a II. ligy výlučne na hracej ploche pokrytej prírodným, alebo hybridným trávnikom.
4. Hraciu plochu s umelým trávnikom inštalovanú po nadobudnutí účinnosti tejto smernice nebude možné certifikovať pre majstrovské súťažné stretnutia I. ligy a II. ligy. Pre vylúčenie pochybností sa inštaláciou rozumie vybudovanie umelého trávniku na novej hracej ploche, nie však výmena umelého trávniku na aktuálnej hracej ploche za nový umelý trávnik.

Šiesta hlava – Povinnosti organizátora a delegovaných osôb

Článok 25 - Povinnosti organizátora stretnutia pri plnení infraštruktúrnych predpisov a poriadkov SFZ

1. Pri usporadúvaní oficiálnych súťažných stretnutí je nevyhnutné dbať na všeobecne platné právne predpisy SR a futbalové predpisy SFZ.
2. Klub, ktorý je organizátorom stretnutia, je povinný pripraviť štadión vrátane všetkých jeho súčastí, na stretnutie tak, aby boli dodržané pravidlá futbalu, súťažný poriadok futbalu, rozpis príslušnej súťaže, ako aj ostatné predpisy SFZ.
3. Klub, ktorý je organizátorom stretnutia, je na žiadosť delegovaných osôb povinný zabezpečiť nápravu, resp. doplnenie infraštruktúry štadióna (v súlade s platnou legislatívou) a odstránenie nedostatkov, za účelom riadneho a bezpečného odohrania súťažného stretnutia.

Článok 26 - Povinnosti delegovaných osôb pri kontrole infraštruktúrnych požiadaviek na štadiónoch počas súťažných stretnutí

1. Delegát stretnutia je funkcionár, ktorý bol na stretnutie delegovaný riadiacim zväzom príslušnej súťaže, aby na stretnutí plnil povinnosti aj podľa tejto smernice.
2. Delegát stretnutia vykoná pred stretnutím v spolupráci s hlavným usporiadateľom kontrolu infraštruktúry štadióna v súlade s touto smernicou, pravidlami futbalu, rozpisom príslušnej súťaže, záväznou prihláškou do súťaže, súťažným poriadkom futbalu, ako aj ďalšími predpismi.
3. Delegát stretnutia vykoná pred stretnutím kontrolu nasledujúcej infraštruktúry štadióna:
 - a) ihrisko a hracia plocha, vstupné brány a vchody na štadión, turnikety,
 - b) prístupy na štadión a smerovanie divákov do svojich sektorov,
 - c) označenie pokladní a vstupov zrozumiteľnými a viditeľnými znakmi,
 - d) tribúny a zariadenia pre divákov domácich a hostí (sedadlá, ich čistotu a číslovanie, označenie tribún a jednotlivých sektorov zrozumiteľnými znakmi, sanitárne hygienické zariadenia a priestory, občerstvovacie zariadenia, núdzové bezpečnostné osvetlenie, oplatenie sektoru hostí, miesto pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov, zariadenia pre imobilných divákov),
 - e) všetky verejné priestory, vstupy a výstupy v každom sektore a ich označenie zrozumiteľnými znakmi, všetky únikové brány a východy zo štadióna, ich otváranie smerom von v smere výstupu z tribún pre prípad evakuácie,
 - f) kontrolu časomier a informačnej tabule,
 - g) funkčnosť kamerového systému (ak sa na štadióne nachádza),
 - h) zdravotné zabezpečenie stretnutia (miestnosť dopingovej kontroly a ošetrovne pre hráčov a delegované osoby),
 - i) požiaro–bezpečnostné zabezpečenie,

- j) priestory na parkovanie,
 - k) šatne družstiev, šatne delegovaných osôb (rozhodcov a delegáta stretnutia) a ich vybavenie,
 - l) technické zabezpečenie delegovaných osôb na výkon ich funkcie,
 - m) miestnosť pre tlačovú konferenciu trénerov,
 - n) miestnosť na predzápasovú poradu,
 - o) priestory pre VIP,
 - p) umiestnenie sedenia delegovaných osôb a oficiálnych zástupcov hostí,
 - q) priestory pre zástupcov médií, ich umiestnenie sedenia na tribúne, ako aj ich technické zabezpečenie, parkovacie priestory pre prenosovú techniku,
 - r) plošiny pre televízne kamery a ich rozmiestnenie, stanovište pre kameru videozáznamu.
4. Delegát stretnutia v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov infraštruktúry štadióna uvedie tieto v elektronickej správe z príslušného stretnutia, ktorú ako podnet pre konanie obdrží riadiaci orgán súťaže.
 5. Na základe podnetu riadiaceho orgánu súťaže vykoná KŠI kontrolu predmetných nedostatkov, a to do 14 dní od obdržania podnetu. Zároveň KŠI určí klubu lehotu na odstránenie nedostatkov, o čom informuje klub, na ktorého štadióne bol nedostatok zistený a riadiaci orgán súťaže, ktorej sa tento klub zúčastňuje.
 6. Po uplynutí lehoty určenej na odstránenie nedostatkov vykoná KŠI opätovnú kontrolu štadióna.
 7. V prípade, že nedostatok nebude v určenej lehote odstránený, podá KŠI podnet disciplinárnej komisii SFZ na začatie disciplinárneho konania voči príslušnému klubu spolu s návrhom ďalších opatrení, o čom bude informovaný aj riadiaci orgán súťaže.

Siedma hlava - Všeobecné ustanovenia

Článok 27 - Spoločné ustanovenia

1. Certifikáty štadióna budú vydávané iba po splnení požiadaviek stanovených v tejto smernici a v ďalších predpisoch SFZ.
2. Podmienky a postupy pri certifikácii štadiónov upravuje smernica SFZ o certifikácii štadiónov.
3. Pre štadióny I. ligy môže byť vydaný certifikát kategórie 3, ktorý bude futbalový klub oprávňovať odohrať na predmetnom štadióne majstrovské súťažné stretnutia I. ligy aj v prípade, že aktuálna kapacita štadióna v čase certifikačného konania je minimálne 4000 miest a sú splnené všetky ostatné infraštruktúrne kritériá pre štadión 3. kategórie.

Článok 28 - Záverečné ustanovenia

1. Výklad tejto smernice podáva výkonný výbor SFZ po vyžiadaní stanoviska KŠI, prípadne Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ. Žiadosť o výklad musí byť podaná písomnou formou.
2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia.
3. Certifikáty štadiónov vydané pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice platia do ukončenia platnosti uvedenej na príslušnom certifikáte.

Príloha – Harmonogram

Zoznam časového plnenia jednotlivých infraštruktúrnych kritérií pre štadióny, na ktorých sa hrajú majstrovské súťažné stretnutia I. ligy a II. ligy je uvedený v tabuľkách č. 8 a č. 9 .

I. ETAPA - do začiatku súťažného ročníka 2019/2020

1. Štadióny všetkých klubov I. ligy a II. ligy musia spĺňať infraštruktúrne kritériá špecifikované v článku 17.
2. Štadióny všetkých klubov I. ligy musia spĺňať infraštruktúrne kritériá SFZ pre štadión kategórie 2 a zároveň spĺňať všetky kritériá špecifikované v článkoch 8 až 11 a 18.
3. Štadióny všetkých klubov II. ligy musia spĺňať infraštruktúrne kritériá SFZ pre štadión kategórie 1 s výnimkou umelého osvetlenia a vyhrievania trávnik a zároveň musia spĺňať všetky kritériá špecifikované v článkoch 8 až 11 a 18.
4. Všetky kluby I. ligy musia mať na štadiónoch zriadený kamerový systém podľa článku 20.
5. Všetky kluby I. ligy musia mať zriadené umelé osvetlenie hracej plochy podľa špecifikácie uvedenej v článku 4.
6. Na štadiónoch I. ligy a II. ligy musia byť splnené všetky kritériá špecifikované v článku 3 a článkoch 5 až 7 a 17.
7. Všetky kluby I. ligy musia mať zriadené vyhrievanie hracej plochy.
8. Štadióny všetkých klubov II. ligy musia spĺňať všeobecné infraštruktúrne kritériá SFZ s výnimkou umelého osvetlenia a vyhrievania trávnik a.
9. Na všetkých štadiónoch I. ligy a II. ligy musia byť splnené všetky kritériá špecifikované v článkoch 12 až 16.
10. Všetky kluby I. ligy musia mať na štadiónoch zriadený elektronický turniketový systém podľa špecifikácie v článku 21.
11. Stanovená kapacita miest na sedenie na štadiónoch II. ligy (kategória 1) je 600 miest na sedenie, podľa špecifikácie v článku 13.
12. Stanovená kapacita miest na sedenie na štadiónoch II. ligy (kategória 2) je minimálne 1.000 miest na sedenie podľa špecifikácie v článku 13. Pre štadióny, na ktorých sa uskutočnila rekonštrukcia štadióna čo i len čiastočne zo zdrojov SFZ alebo zdrojov Slovenskej republiky, je minimálna kapacita 1.500 miest.
13. Celková kapacita štadiónov I. ligy (kategória 2) je minimálne 1.500 miest, pričom všetky miesta musia byť na sedenie podľa špecifikácie v článku 13.
14. Celková kapacita štadiónov I. ligy (kategória 3) je minimálne 3.500 miest, pričom všetky miesta musia byť na sedenie podľa špecifikácie v článku 13. Pre účastníkov súťaží UEFA sa na splnenie infraštruktúrnych podmienok pre štadióny UEFA kategórie III odporúča minimálna kapacita 4.500 miest.
15. Celková kapacita štadiónov I. ligy (kategória 4) je minimálne 8.000 miest, pričom všetky miesta musia byť na sedenie podľa špecifikácie v článku 13.

II. ETAPA - do začiatku súťažného ročníka 2020/2021

1. Štadióny I. ligy musia mať splnené všetky infraštruktúrne kritériá pre 3. kategóriu okrem stanovenej kapacity štadióna.
2. Celková kapacita štadiónov I. ligy (kategória 3) je minimálne 3.750 miest, pričom všetky miesta musia byť na sedenie podľa špecifikácie v článku 13. Pre účastníkov súťaží UEFA sa na splnenie infraštruktúrnych podmienok pre štadióny UEFA kategórie III odporúča minimálna kapacita 4.500 miest.
3. Celková kapacita štadiónov I. ligy (kategória 4) je minimálne 8.000 miest, pričom všetky miesta musia byť na sedenie podľa špecifikácie v článku 13.

III. ETAPA - do začiatku súťažného ročníka 2021/2022

1. Štadióny, na ktorých chcú jednotlivé kluby odohrať majstrovské súťažné stretnutia I. ligy, musia spĺňať infraštruktúrne kritériá SFZ pre štadión kategórie 3 okrem stanovenej kapacity štadióna.
2. Celková kapacita štadiónov I. ligy (kategória 3) je minimálne 4.000 miest, pričom všetky miesta musia byť na sedenie podľa špecifikácie v článku 13. Pre účastníkov súťaží UEFA sa na splnenie infraštruktúrnych podmienok pre štadióny UEFA kategórie III odporúča minimálne kapacita 4.500 miest.
3. Celková kapacita štadiónov I. ligy (kategória 4) je minimálne 8.000 miest, pričom všetky miesta musia byť na sedenie podľa špecifikácie v článku 13.
4. Štadióny, na ktorých chcú jednotlivé kluby odohrať majstrovské súťažné stretnutia II. ligy, musia spĺňať infraštruktúrne kritériá SFZ pre štadión kategórie 2.

Tabuľka č. 8

INFRAŠTRUKTÚRNE KRITÉRIÁ	ŠTADIÓN I. ligy		
	I. etapa 2019/2020	II. etapa 2020/2021	III. etapa 2021/2022
všeobecné infraštruktúrne kritériá SFZ	X	X	X
umelé osvetlenie hracej plochy (článok 4)	X	X	X
kamerový systém v zmysle zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. a Vyhlášky MV SR č. 274/2014 Z.z. (článok 20)	X	X	X
rezervné bránky, lavičky náhradníkov (článok 5-6)	X	X	X
vlajky, informačná tabuľa (článok 7)	X	X	X
vyhrievanie hracej plochy (článok 3)	X	X	X
ihrisko a jeho vybavenie (článok 3)	X	X	X
infraštruktúrne kritériá SFZ štadióna 2. kategórie	X	X	X
vstupy na štadión (článok 17)	X	X	X
šatne hráčov, rozhodcov, miest. delegátov (článok 8-10)	X	X	X
miestnosť prvej pomoci, dopingová miestnosť (článok 18 a 11)	X	X	X
parkovanie, priestory pre divákov (článok 12-14)	X	X	X
priestory pre VIP a médiá (článok 15-16)	X	X	X
elektronický turniketový systém (článok 21)	X	X	X
infraštruktúrne kritériá SFZ pre štadión 3. kategórie			X

Tabuľka č. 9

INFRAŠTRUKTÚRNE KRITÉRIÁ	ŠTADIÓN II. ligy		
	II. etapa 2019/2020	III. etapa 2020/2021	IV. etapa 2021/2022
všeobecné infraštruktúrne kritériá SFZ	X	X	X
ihrisko a jeho vybavenie (článok 3)	X	X	X
rezervné bránky, lavičky náhradníkov (článok 5-6)	X	X	X
vlajky, informačná tabuľa (článok 7)	X	X	X
infraštruktúrne kritériá SFZ 1. kategórie	X	X	X
vstupy na štadión (článok 17)	X	X	X
šatne hráčov, rozhodcov, miest. delegátov (článok 8-10)	X	X	X
miestnosť prvej pomoci, dopingová miestnosť (článok 18 a 11)	X	X	X
parkovanie, priestory pre divákov (článok 12-14)	X	X	X
priestory pre VIP a médiá (článok 15-16)	X	X	X
turniketový systém (článok 21) - odporúčané		X	X
infraštruktúrne kritériá SFZ pre štadión 2. kategórie			X