



**Smernica SFZ
o infraštruktúre štadiónov**

Obsah

Preambula	3
Úvod	3
Prvá hlava – Vzťah tejto smernice k predpisom UEFA.....	3
Druhá hlava – Základné ustanovenia	3
Článok 1 – Úvodné ustanovenia	3
Článok 2 – Vymedzenie základných pojmov	4
Tretia hlava – Infraštruktúra štadiónov	5
Článok 3 – Kategorizácia štadiónov.....	5
Článok 4 – ihrisko, hracia plocha a ich vybavenie pre I. a II. ligu	6
Článok 5 – ihrisko, hracia plocha a ich vybavenie pre III. ligu	7
Článok 6 – Umelé osvetlenie (osvetlenie reflektormi).....	7
Článok 7 – Bránky a rezervné bránky.....	8
Článok 8 – Lavičky náhradníkov, miesto pre náhradného rozhodcu	8
Článok 9 – Vlajky, informačná tabuľa	9
Článok 10 – Šatne hráčov a iné priestory pre družstvá	9
Článok 11 – Šatne a miestnosti pre delegované osoby.....	10
Článok 12 – Miestnosť dopingovej kontroly	11
Článok 13 – Priestory na parkovanie	12
Článok 14 – Priestory pre divákov	12
Článok 15 – Priestory pre imobilných a telesne postihnutých divákov	14
Článok 16 – Priestory pre VIP.....	14
Článok 17 – Priestory pre zástupcov médií	15
Článok 18 – Miestnosť prvej pomoci pre hráčov, činovníkov stretnutia a divákov.....	17
Štvrtá hlava – Bezpečnosť štadiónov	17
Článok 19 – Vstupy a ďalšie bezpečnostné prvky štadióna.....	17
Článok 20 – Velín (kontrolná a riadiaca miestnosť)	18
Článok 21 – Kamerový systém	19
Článok 22 – Turniketový systém.....	19
Piata hlava – Kvalita a profil hracej plochy	20
Článok 23 – Kvalita hracej plochy.....	20
Článok 24 – Hracia plocha s prírodným a hybridným trávnikom.....	20
Článok 25 – Hracia plocha s umelým trávnikom.....	20
Šiesta hlava – Povinnosti organizátora a delegovaných osôb.....	21
Článok 26 – Povinnosti organizátora stretnutia pri plnení infraštruktúrnych predpisov a poriadkov SFZ.....	21
Článok 27 – Systém Video Asistent Rozhodcu (VAR).....	21
Článok 28 – Povinnosti delegovaných osôb pri kontrole infraštruktúrnych požiadaviek na štadiónoch počas súťažných stretnutí	21

Siedma hlava – Certifikácia štadiónov	23
Článok 29 – Certifikát štadióna	23
Článok 30 – Osvedčenie o bezpečnosti štadióna	23
Článok 31 – Žiadosť o vykonanie certifikácie a doklady k certifikácii	23
Článok 32 – Certifikácia štadióna a platnosť Certifikátu	24
Ôsma hlava – Všeobecné ustanovenia	24
Článok 33 – Spoločné ustanovenia	24
Článok 34 – Záverečné ustanovenia	25
Prílohy:.....	25

Preambula

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, podľa článku 7 ods. 3 písm. c) a článku 51 ods. 2 písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len "SFZ") schválil dňa 04.10.2022 nasledovnú smernicu:

Úvod

Základným cieľom Smernice o infraštruktúre štadiónov (ďalej len „smernica“) je štandardizácia jednotlivých infraštruktúrnych kritérií a vybavenosti športových zariadení, t. j. zadefinovanie jasných a konkrétnych pravidiel, noriem a podmienok pre jednotlivé kategórie športových zariadení a to v súlade s aktuálnymi princípmi a infraštruktúrnymi kritériami, zadefinovanými organizáciami UEFA a FIFA tak, aby boli jednoznačne prezentované a zrozumiteľné pre všetky zainteresované strany.

Prvá hlava – Vzťah tejto smernice k predpisom UEFA

1. Táto smernica definuje infraštruktúrne podmienky štadiónov republikových súťaží, v súlade s infraštruktúrnymi podmienkami štadiónov UEFA, podľa osobitného predpisu UEFA o infraštruktúre štadiónov.¹ Kategorizácia štadiónov republikových súťaží podľa tejto smernice je v súlade s UEFA kategorizáciou štadiónov.
2. Predpisy UEFA o infraštruktúre štadiónov upravujúce jednotlivé UEFA súťaže:
 - a. špecifikujú minimálnu kategóriu štadióna požadovaného pre stretnutia v príslušnej súťaži UEFA,
 - b. môžu určovať ďalšie alebo prísnejšie infraštruktúrne kritériá pre požadovanú kategóriu štadióna, nad rámec kritérií stanovených touto smernicou.
3. Kluby hrajúce v klubových súťažiach UEFA mužov a žien sa riadia osobitnými predpismi UEFA, upravujúcimi príslušnú klubovú súťaž UEFA.

Druhá hlava – Základné ustanovenia

Článok 1 – Úvodné ustanovenia

1. Cieľom smernice je stanovenie infraštruktúrnych kritérií a vybavenosti štadiónov republikových súťaží, riadených SFZ a ÚLK (ďalej len "I., II. a III. liga, alebo I. liga, II. liga a III. liga") a zadefinovanie jasných, konkrétnych a striktných pravidiel a podmienok pre jednotlivé kategórie štadiónov.
2. Kritériá a podmienky definované touto smernicou sú podrobnejšie špecifikované po jednotlivých etapách tak, aby na začiatku súťažného ročníka 2023/2024 futbalové kluby I. ligy, II. ligy a III. ligy, prípadne iných republikových súťaží, spĺňali všetky podmienky definované v tejto smernici.
3. Vždy na začiatku nového súťažného ročníka musia všetky kluby I. ligy, II. ligy a III. ligy preukázať splnenie všetkých infraštruktúrnych kritérií, potrebných pre účasť v novom ročníku. V opačnom prípade nebude možné odohrať na príslušných štadiónoch súťažné stretnutia týchto súťaží. Pri postupujúcom klube do príslušnej súťaže komisia SFZ pre štadióny a ihriská (ďalej len „KŠI“) individuálne posúdi plnenie infraštruktúrnych kritérií a je oprávnená

¹https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Stadium&Security/01/48/48/85/1484885_DOWNLOAD.pdf

zohľadniť ich čiastkové plnenie a to výlučne len do konca jesennej časti daného súťažného ročníka.

4. V prípade nevyhovujúceho domáceho štadióna môže klub odohrať súťažné stretnutia na inom štadióne, ktorý bez akýchkoľvek výnimiek spĺňa stanovené infraštruktúrne kritériá a má platný Certifikát štadióna pre príslušnú súťaž. Odohrať súťažné stretnutia na inom štadióne je možné celkovo maximálne 1 súťažný ročník a to bez ohľadu na stupeň súťaže a príslušný riadiaci orgán súťaže.
5. V prípade rekonštrukcie, resp. prestavby štadióna je príslušný riadiaci orgán súťaže oprávnený predĺžiť lehotu, podľa odseku 4 a výhradne so súhlasom KŠI, o maximálne ďalší 1 súťažný ročník, respektíve v prípade splnenia požadovaných infraštruktúrnych kritérií je možné odohrať stretnutia v obmedzenom režime aj na domácom – rekonštruovanom štadióne, výhradne so súhlasom KŠI a v trvaní maximálne 1 súťažný ročník.

Článok 2 – Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto smernice sa pod uvedeným pojmom rozumie:

- a. **štadión** – súbor zariadení s jedným ihriskom spojený do jedného celku, ktorý má obyčajne hľadisko (spravidla stupňovité), a ktorý je určený na organizovanie športových súťaží; štadión môže byť otvorený, krytý, alebo čiastočne krytý, a je miestom konania súťažného stretnutia, alebo tréningového procesu, vrátane pridružených objektov a zariadení (kancelárie, bufety, WC, tlačové a akreditačné centrum, šatne a pod.),
- b. **hľadisko štadióna** – priestor vymedzený pre sediacich, resp. stojacich divákov,
- c. **sektor hľadiska štadióna** – presne vymedzená časť hľadiska so samostatným vchodom, určená pre divákov na sedenie alebo státie,
- d. **útroby štadióna** – všetky vnútorné priestory štadióna,
- e. **areál štadióna** – priestor ohraničený vonkajším oplotením štadióna,
- f. **okolie štadióna** – priestor okolo areálu štadióna z vonkajšej strany oplotenia štadióna,
- g. **ihrisko** – miesto, na ktorom sa organizujú futbalové (prípravné, súťažné) stretnutia alebo tréningový proces, ktorého tvary, povrch, rozmery a ďalšie kritériá sú určené v pravidlách futbalu; na ihrisku sa okrem hracej plochy nachádzajú ďalšie predmety či zariadenia potrebné pre príslušnú hru (lavičky náhradníkov, extra sedenie, miesto pre delegované osoby a pod.); od sektoru divákov je ihrisko oddelené pevnou prekážkou (oplotením). Je to priestor, v ktorom sa môžu pohybovať iba hráči, činovníci stretnutia a zástupcovia médií. Ihrisko zvyčajne pozostáva z hracej plochy, trávinatej plochy a pomocných plôch,
- h. **hracia plocha** – časť ihriska, na ktorej sa priamo odohráva futbalové stretnutie; má tvar obdĺžnika a je presne vymedzená bránkovými a postrannými čiarami podľa pravidiel futbalu. Je pokrytá prírodným trávnikom alebo hybridným trávnikom (spevnený prírodný trávnik),
- i. **trávnatá plocha** – plocha medzi hracou plochou a pomocnou plochou. Je plynule spojená s hracou plochou. Siahá od postranných a bránkových čiar hracej plochy až k reklamným panelom,
- j. **pomocná plocha** – plocha od reklamných panelov alebo trávinatej plochy až po pevnú prekážku, resp. oplotenie ihriska; môže mať trávnatý, betónový alebo iný pevný povrch, ktorý zabezpečí plynulý pohyb bezpečnostných zložiek, sanitných vozidiel, usporiadateľov, delegovaných osôb, funkcionárov stretnutia a pracovníkov médií,
- k. **hybridný trávnik** (spevnený prírodný trávnik) – prírodný trávnik, pretkaný umelým vláknom, ktoré slúži na spevnenie hracej plochy,
- l. **umelý trávnik (UT)** – umelý povrch použitý na pokrytie futbalového ihriska,
- m. **velín** – miestnosť alebo súbor kontrolných a riadiacich miestností, určených pre osoby zodpovedné za celkovú organizáciu a bezpečnosť na štadióne (napr. hlavný usporiadateľ,

- bezpečnostný manažér, veliteľ bezpečnostného opatrenia za Policajný zbor, koordinátor zdravotníckej pomoci, koordinátor požiarnej ochrany, zástupca SBS, iné určené osoby),
- n. **miesto pre rýchly rozhovor (flash zóna)** – priestor medzi ihriskom a šatňami družstiev, v ktorom sa môžu vykonávať živé televízne a rozhlasové rozhovory s hráčmi,
 - o. **MIX zóna** – priestor medzi šatňami a parkoviskom pre autobusy družstiev, kde môžu akreditovaní novinári vykonávať pozápasové rozhovory s hráčmi,
 - p. **kamerový systém** – systém, ktorý umožní v čase konania podujatia nepretržité monitorovanie priestorov štadióna (vrátane vstupov a hľadiska) a identifikáciu fyzickej osoby alebo iného predmetu a zabezpečí záznam v digitálnej forme,
 - q. **turniketový systém** – elektronický vstupný systém umožňujúci priebežnú kontrolu vstupu divákov na štadión, prehľad o bezpečnostnej kapacite, počte divákov a účastníkov podujatia v priestore štadióna,
 - r. **verejný komunikačný systém** – elektronický systém ozvučenia, ktorý umožňuje okamžité oznamovanie hovorených správ do všetkých vonkajších a vnútorných priestorov štadióna,
 - s. **miestnosť pre delegované osoby** – miestnosť pre delegáta zväzu a pozorovateľa rozhodcov,
 - t. **šatne rozhodcov** – miestnosť pre rozhodcov stretnutia,
 - u. **miesto pre prenosové vozidlo** – zabezpečený priestor pre parkovanie prenosových vozidiel televíznych spoločností,
 - v. **činník stretnutia** – osoba, podieľajúca sa na príprave, organizovaní a dozore nad priebehom futbalového stretnutia (napr. delegované osoby zväzu, bezpečnostná služba, usporiadateľská služba, realizačné tímy družstiev a pod.),
 - w. **certifikát štadióna** – doklad vydaný KŠI, potvrdzujúci splnenie určitého stupňa infraštruktúrnych podmienok na prevádzkovanie štadióna s uvedením dosiahnutej kategórie štadióna,
 - x. **osvedčenie o bezpečnosti štadióna** – predstavuje súhrn potvrdení zodpovedných osôb, štátnych a samosprávnych inštitúcií a orgánov a príslušných súkromných subjektov, ktoré svojim podpisom a príslušnou autorizovanou pečiatkou potvrdzujú, že štadión je bezpečný pre odohranie majstrovských súťažných a iných stretnutí v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - y. **pevná prekážka** – ukotvená konštrukcia, zasahujúca do priestoru ihriska, pevne ukotvená o zem, alebo o pevnú konštrukciu (oplotenie, tribúna, stĺp ...atď.),
 - z. **domáci štadión** – štadión vo vlastníctve futbalového klubu alebo vo vlastníctve mesta, prípadne mestskej časti, v ktorom má predmetný klub sídlo; alebo štadión vo vlastníctve iného subjektu, lokálne príslušného so sídlom klubu alebo názvom mesta zhodného s názvom klubu.

Tretia hlava – Infraštruktúra štadiónov

Článok 3 – Kategorizácia štadiónov

Podľa infraštruktúrnych kritérií a vybavenosti sa štadióny delia do štyroch kategórií SFZ:

- a. štadión 1. kategórie SFZ - štadión najnižšej kategórie spĺňa minimálne infraštruktúrne kritériá pre odohratie stretnutí republikových súťaží maximálne III. ligy,
- b. štadión 2. kategórie SFZ - štadión spĺňa infraštruktúrne kritériá pre odohratie stretnutí republikových súťaží maximálne II. ligy,
- c. štadión 3. kategórie SFZ - štadión spĺňa infraštruktúrne kritériá pre odohratie stretnutí všetkých republikových súťaží a stretnutí klubových súťaží UEFA,
- d. štadión 4. kategórie SFZ - štadión najvyššej kategórie spĺňa všetky infraštruktúrne kritériá pre odohratie stretnutí všetkých republikových súťaží a stretnutí klubových súťaží UEFA.

Podrobnejšia definícia a popis jednotlivých kategórii štadiónov je bližšie špecifikovaný v ďalších článkoch smernice.

Článok 4 – ihrisko, hracia plocha a ich vybavenie pre I. a II. ligu

1. Minimálne rozmery ihriska pre I. a II. ligu sú 113 x 74 m. Odporúčané rozmery sú 120 x 80 m. Pri štadiónoch 4. kategórie SFZ je odporúčaná plocha ihriska 125 x 88 m.
2. Rozmery hracej plochy sú pre I. a II. ligu 105 x 68 m. Presnosť rozmerov hracej plochy a rozmerov ihriska musí byť zdokladovaná geodetickým zameraním, na vytyčovacom výkrese ihriska, potvrdeným autorizovaným geodetom.
3. Vzdialenosti hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky (oplotenia) sú:
 - a. od postrannej čiary odporúčané 6,0 m, minimálne 3 m,
 - b. od bránkovej čiary odporúčané 7,5 m, minimálne 4 m.
4. Pre štadióny 4. kategórie sa odporúčané vzdialenosti od najbližšej pevnej prekážky (oplotenie) upravujú takto:
 - a. od postrannej čiary 8,5 m,
 - b. od bránkovej čiary 10 m.
5. Hracia plocha musí byť rovná, bez zjavných nerovností, pokrytá prírodným trávnikom alebo hybridným trávnikom (spevnený prírodný trávnik), vybavená vhodným zavlažovacím, odvodňovacím, drenážnym a vsakovacím systémom. Trávnatá plocha za postrannými a bránkovými čiarami hracej plochy nemusí mať rovnakú povrchovú úpravu ako hracia plocha, pričom musí siahať až po okraj ihriska. Hracia plocha a trávnatá plocha musia byť vzájomne prepojené v rovnakej výške, bez akýchkoľvek prekážok alebo bariér, ktoré by predstavovali nebezpečenstvo pre hráčov, rozhodcov a iné osoby, pohybujúce sa na týchto plochách, a to aj v prípade, ak má trávnatá plocha z časti, alebo po celej ploche, inú povrchovú úpravu ako hracia plocha.
6. Priestor pre rozcvičenie náhradníkov, ktorým môže byť aj trávnatá plocha, musí byť dostatočne veľký a mal by mať rovnaký povrch ako hracia plocha. Môže byť umiestnený pozdĺž postrannej čiary alebo za reklamnými tabuľami za bránami.
7. Podrobnejšia špecifikácia kvality prírodného a hybridného trávniku je uvedená v článkoch 23 a 24.
8. Každý štadión I. a II. ligy musí mať vhodný zavlažovací a drenážny odvodňovací systém, ktorý zabráni zaplaveniu a podmáčaniam hracej plochy počas dažďa a taktiež vysychaniu počas teplého suchého počasia.
9. Pre štadióny I. ligy je od sezóny 2024/2025 stanovená hracia plocha iba s prírodným, alebo hybridným trávnikom. Hracia plocha štadiónov I. ligy musia byť vybavená vyhrievacím systémom, ktorý zabraňuje zamrznutiu hracej plochy počas chladného počasia a zabezpečuje aj v tomto počasí dostatočnú kvalitu hracej plochy. Vyhrievací systém musí byť zapnutý a použitý pred začiatkom súťažného stretnutia v takom časovom predstihu, aby bola hracia plocha spôsobilá na odohranie súťažného stretnutia.
10. Pre štadióny II. ligy je stanovená hracia plocha s prírodným, hybridným, alebo umelým trávnikom. Umelý trávnik musí mať platný Certifikát FIFA QUALITY PRO.
11. Minimálne 21 m nad hracou plochou nesmie byť zavesený žiadny objekt alebo predmet.
12. Reklamné panely a ostatné súvisiace konštrukčné prvky musia byť umiestnené po obvode hracej plochy. Výška reklamných panelov je 90 – 100 cm. Musia byť umiestnené tak, aby nepredstavovali nebezpečenstvo pre hráčov, trénerov a činovníkov stretnutia. Ich umiestnenie musí byť:
 - a. od postrannej čiary minimálne 2 m,
 - b. od bránkovej čiary minimálne 3 m, ale minimálne 1 m za konštrukciou bránky.

13. Pri štadiónoch 4. kategórie SFZ sú odporúčané tieto vzdialenosti reklamných panelov:
 - a. 4 m za postrannými čiarami,
 - b. 5 m za bránkovými čiarami, s možnosťou natočenia smerom k rohovým zastávkam, s najmenšou vzdialenosťou 3 m.
14. Ihrisko s hracou plochou musí byť oddelené od ostatných časti štadióna zábradlím alebo iným vhodným oplotením, ktoré zabráni vniknutiu divákov na ihrisko a hraciu plochu. Dané oplotenie musí mať požadované množstvo bezpečnostných vstupných brán na hraciu plochu, ktoré musia byť navrhnuté tak, aby počas stretnutia zostali odomknuté.
15. Na ihrisko musí byť zabezpečený minimálne jeden vedľajší samostatný vstup pre usporiadateľov, prevádzkovateľov štadióna, bezpečnostné zložky a taktiež pre akreditovaných zástupcov médií, ktorí budú rozmiestnení po obvode ihriska za reklamnými panelmi.
16. Pri štadiónoch 3. a 4. kategórie SFZ je potrebné, na pomocnej ploche ihriska za reklamnými panelmi, vymedziť priestor pre akreditovaných fotografov.

Článok 5 – Ihrisko, hracia plocha a ich vybavenie pre III. ligu

1. Minimálne rozmery ihriska sú 107 x 69 m, odporúčané rozmery sú 113 x 74 m.
2. Minimálne rozmery hracej plochy sú 100 x 64 m, odporúčané rozmery sú 105 x 68 m (viď. geodetické zameranie na vytyčovacom výkrese ihriska).
3. Odporúčané vzdialenosti hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky (oplotenia) sú:
 - a. od postrannej čiary minimálne 2,5 m, odporúčané 3 m
 - b. od bránkovej čiary minimálne 3,5 m, odporúčané 4 m.
4. Reklamné panely a ostatné súvisiace konštrukčné prvky musia byť umiestnené po obvode hracej plochy. Výška reklamných panelov je 90 – 100 cm. Musia byť umiestnené tak, aby nepredstavovali nebezpečenstvo pre hráčov, trénerov a činovníkov stretnutia. Ich umiestnenie je situované:
 - a. od postrannej čiary minimálne 2 m,
 - b. od bránkovej čiary minimálne 2,5 m, ale minimálne 1 m za konštrukciou bránky.
5. Hracia plocha s ihriskom musí byť oddelená od ostatných časti štadióna zábradlím alebo iným vhodným oplotením, ktoré zabráni vniknutiu divákov na ihrisko a hraciu plochu.
6. Hracia plocha musí byť rovná, bez zjavných nerovností, pokrytá prírodným trávnikom alebo hybridným trávnikom (spevnený prírodný trávnik), prípadne umelým trávnikom.

Článok 6 – Umelé osvetlenie (osvetlenie reflektormi)

1. Všetky štadióny I. ligy musia byť vybavené umelým osvetlením hracej plochy. Štadióny II. a III. ligy môžu byť vybavené umelým osvetlením.
2. Pri stretnutiach, ktoré sa hrajú pri umelom osvetlení, musia byť štadióny vybavené systémom osvetlenia reflektormi, ktorý je schopný udržať priemernú horizontálnu svietivosť, meranú podľa tabuľky č. 1, s prislúchajúcou kategóriou štadióna.
3. Pri stretnutiach vysielaných televíziou musia byť štadióny vybavené systémom osvetlenia reflektormi, ktorý je schopný udržať minimálne nasledujúcu priemernú svietivosť, meranú podľa tabuľky č. 1.

Tabuľka č. 1

Kategória štadióna	Horizontálna svietivosť	Vertikálna svietivosť
1		350 Eh(luxov)
2	800 Eh (luxov) s jednotnými pomermi $U1h > 0,4$ a $U2h > 0,5$	350 Eh (luxov) v jednotlivých referenčných rovinách s jednotnými pomermi $U1 > 0,35$ a $U2 > 0,45$
3	1 200 Eh (luxov) s jednotnými pomermi $U1h > 0,4$ a $U2h > 0,6$	750 Eh (luxov) v jednotlivých referenčných rovinách s jednotnými pomermi $U1 > 0,35$ a $U2 > 0,45$
4	1 400 Eh (luxov) s jednotnými pomermi $U1h > 0,5$ a $U2h > 0,7$	1 000 Eh (luxov) v jednotlivých referenčných rovinách s jednotnými pomermi $U1 > 0,35$ a $U2 > 0,5$

4. Na štadiónoch I. ligy je odporúčaný záložný zdroj, ktorý dokáže zabezpečiť najmenej nasledujúce hodnoty priemernej horizontálnej svietivosti, uvedené v tabuľke č. 2. Pri stretnutí, ktorý je vysielaný v TV, je tento nezávislý záložný zdroj napájania povinný.

Tabuľka č. 2

Kategória štadióna	Pre stretnutia hrané pod umelým osvetlením	Pre stretnutia vysielané televíziou
1	Nepožaduje sa	Nepožaduje sa
2	350 Eh (luxov)	350 Eh (luxov)
3		800 Eh (luxov)
4		900 Eh (luxov) nie viac než 15 minút po výpadku napájania.

5. Na štadiónoch je možné odohrať súťažné stretnutie pod umelým osvetlením výlučne vtedy, ak predmetný klub predloží platný a vyhovujúci Protokol o skúške umelého osvetlenia, nie starší ako 4 roky.

Článok 7 – Bránky a rezervné bránky

- Konštrukcia bránky musí byť vyrobená z hliníka alebo podobného materiálu a musí mať kruhový, príp. elipsovité tvar. Musí spĺňať medzinárodne schválené požiadavky pravidiel futbalu. Bránky musia byť ľahko vymeniteľné.
- Vnútna vzdialenosť medzi žrdami musí byť 7,32 m.
- Vzdialenosť spodného okraja brvna od zeme musí byť 2,44 m.
- Žrde a brvno musia byť bielej farby. Priemer žrde a brvna musí byť 10 – 12 cm.
- Bránkové siete by mali byť zavesené tak, aby vo vnútri bránkovej siete a v jej bezprostrednej blízkosti neboli použité žiadne dodatočné konštrukčné prvky, resp. fyzické opory, s výnimkou tyčí, pomocou ktorých je sieť bránky pripevnená k zemi a stĺpikov bránkovej siete za sieťou a mimo nej. Predmetné tyče nesmú predstavovať nebezpečenstvo pre hráčov a ostatných činovníkov stretnutia.
- V priestoroch štadióna musia byť uložené ľahko inštalovateľné rezervné bránky pre prípad, že si to vzniknutá situácia vyžiada.

Článok 8 – Lavičky náhradníkov, miesto pre náhradného rozhodcu

- Štadión musí byť vybavený dvoma krytými lavičkami (sedačkami) náhradníkov, ktoré majú byť umiestnené po oboch stranách stredovej čiary, rovnobežne s postrannou čiarou,

- vo vzdialenosti najmenej 4m od postrannej čiary, pre štadióny I. a II. ligy a 2,5 m pre štadióny III. ligy.
2. Predpísaná vzdialenosť medzi lavičkami je min. 7 m pre štadióny I. a II. ligy a min. 5 m pre štadióny III. ligy a každá lavička je vzdialená od osi stredovej čiary min. 3,5 m pre štadióny I. a II. ligy a 2,5 m pre štadióny III. ligy.
 3. Lavičky by mali byť osadené na úrovni trávniku tak, aby nebránili vo výhľade divákovi.
 4. Pred každou lavičkou musí byť vyznačená technická zóna, ktorá je označená bielou prerušovanou čiarou, je ukončená 1 m pred postrannou čiarou a vzdialená 1 m po oboch bokoch lavičky.
 5. Pre štadióny III. ligy musí mať lavička náhradníkov minimálne 13 miest na sedenie a pre štadióny II. ligy musí mať lavička náhradníkov minimálne 16 miest na sedenie. Pre štadióny I. ligy musí mať lavička náhradníkov minimálne 18 miest na sedenie so sedadlami s operadlom vysokým minimálne 30 cm.
 6. Na štadiónoch 4. kategórie určených pre stretnutia UEFA a FIFA sa odporúča lavička s 23 miestami na sedenie.
 7. Štadióny I. a II. ligy musia byť vybavené 1 miestom so stolíkom pre náhradného rozhodcu, ktoré má byť umiestnené na úrovni stredovej čiary mimo hracej plochy, vo vzdialenosti minimálne 5 m od postrannej čiary (medzi lavičkami náhradníkov).
 8. Povolene extra sedenie pri lavičke náhradníkov musí byť v súlade s aktuálnym rozpisom súťaží.

Článok 9 – Vlajky, informačná tabuľa

1. Štadión I. ligy musí byť vybavený minimálne 5 stožiarňami, príp. iným zariadením, umožňujúcim zavesenie 5 vlajok, jasne viditeľných z ihriska a hlavnej tribúny. Štadión pre II. a III. ligu musí byť vybavený minimálne 3 stožiarňami alebo iným zariadením, umožňujúcim zavesenie 3 vlajok, ktoré sú jasne viditeľné z ihriska a z hlavnej tribúny.
2. Každý štadión I., II. a III. ligy musí mať na mieste viditeľnom zo všetkých sektorov pre divákov umiestnenú pevnú informačnú digitálnu tabuľu ukazovateľa skóre (svetelná tabuľa) a merania času.

Článok 10 – Šatne hráčov a iné priestory pre družstvá

1. Šatne domácich a hostí musia vytvárať rovnaké podmienky pre obidve družstvá.
2. Špecifikácia plôch jednotlivých častí šatne a priestorov pre hráčov, trénerov a masérov je uvedená v tabuľkách č. 3, č. 4 a č. 5.
3. Šatňa hráčov pre I. a II. ligu musí mať min. 25 skriniek (boxov) pre prezliekanie hráčov a pre III. ligu min. 20 skriniek (boxov). Súčasťou šatne musí byť tabuľa na taktickú prípravu a masérsky stôl.
4. Súčasťou šatne je minimálne päť spŕch a tri WC, ktorých počet pre jednotlivé súťaže a kategórie štadiónov je uvedený v tabuľkách č. 3, č. 4 a č. 5.
5. Šatne štadiónov pre I. ligu musia mať samostatnú miestnosť pre maséra, ktorá je vybavená samostatným WC a umývadlom. Na štadiónoch II. a III. ligy môže byť miestnosť pre maséra hostí súčasťou šatne.
6. Šatne štadiónov pre I. ligu musia mať samostatnú miestnosť pre trénera, ktorá je vybavená samostatným WC a umývadlom. Na štadiónoch II. a III. ligy môže byť miestnosť pre trénera hostí súčasťou šatne.
7. Šatňa domácich môže mať ďalšie vybavenie, ako napr. relax centrum, fitness, príp. dennú odpočinkovú miestnosť. Tieto priestory musia byť, v prípade zabezpečenia rovnakých

podmienok pre obe družstvá (napr. finále pohárovej súťaže), oddeliteľné (uzamykateľné) od samotnej šatne.

Tabuľka č. 3

ŠATNE HRÁČOV	ŠTADIÓN I. ligy			
KATEGÓRIA ŠTADIÓNA	1.	2.	3.	4.
Šatňa družstva (m ²)	-	-	45	65
Sprchy, WC (m ²)	-	-	20	30
Sprchy / WC / pisoár (ks)	-	-	7/3/3	10/3/5
Umývadlo / výlevka (ks)	-	-	2/1	5/2
Priestor maséra (m ²)	-	-	15	30
Priestor trénera (m ²)	-	-	20	25
Priestor na rozcvičenie (m ²)	-	-	35	50

Tabuľka č. 4

ŠATNE HRÁČOV	ŠTADIÓN II. ligy			
KATEGÓRIA ŠTADIÓNA	1.	2.	3.	4.
Šatňa družstva (m ²)	-	35	45	-
Sprchy, WC (m ²)	-	15	20	-
Sprchy / WC / pisoár (ks)	-	5/3/3	7/3/3	-
Umývadlo / výlevka (ks)	-	2/1	2/1	-
Priestor maséra (m ²)	-	15	15	-
Priestor trénera (m ²)	-	15	20	-
Priestor na rozcvičenie (m ²)	-	-	35	-

Tabuľka č. 5

ŠATNE HRÁČOV	ŠTADIÓN III. ligy			
KATEGÓRIA ŠTADIÓNA	1.	2.	3.	4.
Šatňa družstva (m ²)	25	35	-	-
Sprchy, WC (m ²)	12	15	-	-
Sprchy / WC / pisoár (ks)	5/3/1	5/3/3	-	-
Umývadlo / výlevka (ks)	1/1	2/1	-	-
Priestor maséra (m ²)	-	15	-	-
Priestor trénera (m ²)	-	15	-	-
Priestor na rozcvičenie (m ²)	-	-	-	-

8. Jednotlivé priestory musia byť navrhnuté tak, aby na seba nadväzovali a zabezpečovali nekonfliktnú prevádzku počas stretnutí a tréningov.
9. Povinnou súčasťou komplexu šatní pre kategóriu štadióna 3 a 4 je aj priestor na rozcvičenie.
10. Štadión musí zabezpečovať priamy a chránený prístup hráčov oboch družstiev a rozhodcov zo šatní na hraciu plochu.
11. Chránený prístup je možné zabezpečiť vysúvacím tunelom, prípadne iným primeraným spôsobom.

Článok 11 – Šatne a miestnosti pre delegované osoby

1. Šatňa rozhodcov musí mať veľkosť a vybavenie podľa príslušnej kategórie štadiónu podľa tabuľky č. 6.

2. Pre štadión I. ligy musí mať šatňa rozhodcov min. 6 skriniek (boxov) na prezliekanie a stôl so 6 stoličkami. V šatni štadióna II. ligy musia byť min. 4 skrinky (boxy) na prezliekanie a stôl so 4 stoličkami. V šatni štadióna III. ligy musia byť min. 3 skrinky (boxy) na prezliekanie a stôl s 3 stoličkami.
3. Súčasťou šatne je minimálne jedna sprcha s WC a samostatným umývadlom.
4. Šatňa musí byť umiestnená v blízkosti šatne hráčov a miestnosti delegáta zväzu.
5. Šatňa rozhodcov musí byť vybavená počítačom s pripojením na internet a tlačiarňou.
6. V prípade nutnosti zabezpečenia dvoch šatní rozhodcov je možné ako druhú šatňu použiť aj miestnosť delegáta zväzu, alebo miestnosť trénera, pokiaľ tieto miestnosti majú vo vnútri samostatnú sprchu, WC a umývadlo. Delegáta zväzu alebo trénera je v tomto prípade možné premiestniť do inej zodpovedajúcej miestnosti.

Tabuľka č. 6

PRIESTORY PRE DELEGOVANÉ OSOBY	ŠTADIÓN I. ligy			
	ŠTADIÓN II. ligy			
	ŠTADIÓN III. ligy			
KATEGÓRIA ŠTADIÓNA	1.	2.	3.	4.
Šatňa rozhodcov (m ²)	10	12	20	25
Sprchy, WC, predsieň (m ²)	3,5	4	5	7
Sprcha / WC / umývadlo (ks)	1/1/1	1/1/1	2/1/1	2/1/2
Miestnosť pre delegátov stretnutia (m ²)	7	9	11	15
Sprchy, WC, predsieň (m ²)	-	-	5	5
Sprcha / WC / umývadlo (ks)	-	-	1/1/1	1/1/1

7. Miestnosť pre delegátov stretnutia musí byť samostatná a musí byť umiestnená v priamej nadväznosti na miestnosť rozhodcov v blízkosti šatne hráčov. Výmery a vybavenie miestnosti pre delegátov stretnutia sú uvedené v tabuľke č. 6.
8. V miestnosti pre delegátov stretnutia musí byť prístup ku komunikačným zariadeniam (televízor, PC s čítačkou pamäťových kariet a USB vstupom, internet, tlačiareň, kopírka), stôl a stoličky.
9. Pre delegované osoby musia byť na hlavnej tribúne vyčlenené 4 sedadlá pre I. ligu, 4 sedadlá pre II. ligu a 2 sedadlá pre III. ligu. Sedadlá musia byť kryté a umiestnené čo najbližšie k stredovej čiare.

Článok 12 – Miestnosť dopingovej kontroly

1. Miestnosť dopingovej kontroly pozostáva z 3 nadväzujúcich miestností: čakáreň, vyšetrovňa, toaleta.
2. Táto miestnosť by mala byť v blízkosti šatní hráčov a nesmie byť prístupná verejnosti a médiám.
3. Minimálna celková výmera dopingovej miestnosti je 20 m².
4. Miestnosť čakárne musí mať výmeru min. 10 m², optimálne 12 m². Musí byť vybavená stoličkami (kreslami) pre 8 osôb, vešiakmi alebo skrinkami, chladničkou s nealkoholickými nápojmi v sklenených obaloch.
5. Vyšetrovňa musí byť priamo prepojená s čakárňou. Musí byť vybavená stolom so 4 stoličkami. Môže to byť spolu s čakárňou jedna miestnosť, prehradená na dva samostatné priestory.
6. Minimálna plocha vyšetrovne je 7 m², optimálne 9 m².

7. S vyšetrovňou musí byť priamo prepojená toaleta o minimálnej ploche 3 m². Súčasťou toalety musí byť WC a umývadlo. Súčasťou vybavenia toalety na štadiónoch 4. kategórie musí byť aj sprcha. V ostatných kategóriách štadióna je sprcha iba odporúčaná.
8. Pre štadióny II. a III. ligy môže byť miestnosť vyšetrovne dopingovej kontroly aj súčasťou miestnosti prvej pomoci pre hráčov, pokiaľ má táto miestnosť priame prepojenie s toaletou (WC s umývadlom). V takom prípade je potrebné miestnosť čakárne zriadiť v inej miestnosti v blízkosti vyšetrovne.

Článok 13 – Priestory na parkovanie

1. Štadióny I. a II. ligy musia mať chránené parkovacie priestory pre minimálne 2 autobusy a 10 automobilov družstiev a činovníkov stretnutia. Musia sa nachádzať v blízkosti šatní družstiev a priestorov pre funkcionárov stretnutia. Pre štadióny III. ligy musia byť chránené parkovacie priestory pre minimálne 1 autobus a 6 automobilov družstiev a činovníkov stretnutia.
2. Parkovací priestor pre divákov hostí je povinné vymedziť samostatne na chránenej ploche.
3. Na stráženej a bezpečnej ploche je potrebné zabezpečiť počet VIP parkovacích miest zodpovedajúcich kategórii štadióna podľa tabuľky č. 7.

Tabuľka č. 7

PRIESTORY PRE PARKOVANIE	ŠTADIÓN I. ligy			
	ŠTADIÓN II. ligy			
	ŠTADIÓN III. ligy			
KATEGÓRIA ŠTADIÓNA	1.	2.	3.	4.
Minimálny počet parkovacích VIP miest	15	30	100	150
Minimálna parkovacia plocha pre TV prenosové a sprievodné vozidlá a VAR (m ²)	100	200	400	1000

4. Štadión musí mať zabezpečené aj parkovacie miesta pre médiá. Samostatne musí byť vymedzený priestor pre prenosové a sprievodné vozy TV a VAR. Výmery pre jednotlivé kategórie štadiónov sú uvedené v tabuľke č. 7.
5. Štadión musí mať vyhradené parkovacia miesta pre vozidlá záchranej služby a požiarnej ochrany.

Článok 14 – Priestory pre divákov

1. Na štadiónoch I., II. a III. ligy nie je povolené použitie dočasných tribún a lavičiek.
2. Terasy a plošiny sú povolené výlučne za predpokladu, že sedadlá, stoly a ostatný inventár s príslušenstvom, sú na týchto terasách a plošinách pripevnené (ukotvené) k pevnému podkladu.
3. Štadión môže mať aj miesta na státie, ale ich kapacita nesmie presiahnuť 25 % z celkovej kapacity miest štadióna na sedenie, pričom maximálny počet miest na státie je pre 500 divákov. Sedadlá pre divákov musia byť samostatné, pripevnené k pevnému podkladu (kovová, prípadne betónová konštrukcia), vzájomne oddelené, tvarované, očíslované a vyrobené z nehorľavého materiálu, musia mať opierku vysokú minimálne 30 cm a musia spĺňať požiadavky na odolnosť, bezpečnosť a trvanlivosť podľa osobitného technického predpisu.²

² STN EN 12727: 2002 alebo iná jazyková verzia tejto normy.

4. Optimálna výška stupňa v hľadisku je 40 cm a šírka 80 cm. Pri nižších šírkach stupňa, u starších štadiónov, je potrebné na tieto stupne namontovať certifikované sklopné sedačky z dôvodu dostatočnej prechodnej šírky jednotlivých radov.
5. Hľadisko štadióna I. a II. ligy musí byť rozdelené na minimálne 3 samostatné sektory (sektor domácich, sektor hostí, sektor pre zástupcov médií a VIP).
6. Každý sektor na štadiónoch I. a II. ligy musí mať zabezpečený samostatný vstup.
7. Minimálne požadované kapacity miest na sedenie štadiónov I., II. a III. ligy pre jednotlivé kategórie sú uvedené v tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8

PRIESTORY PRE DIVÁKOV MIESTA NA SEDENIE	ŠTADIÓN I. ligy			
	ŠTADIÓN II. ligy			
	ŠTADIÓN III. ligy			
KATEGÓRIA ŠTADIÓNA (pre súťaže riadené ÚLK a SFZ)	1.	2.	3.	4.
Minimálna kapacita štadióna	300	1000	3500	8000
Min. kapacita štadióna, vyhradená pre hostí	15	50	175	400
Minimálny počet VIP sedadiel	30	50	175	400
z toho min. počet VIP sedadiel, vyhradených pre hostí	5	15	30	75

8. Pre divákov hostí musí byť vyhradených minimálne 5 % z celkovej kapacity štadióna. Sektor hostí musí byť po stranách oddelený pevnou prekážkou (oplotením) vo výške minimálne 2,1 m. Od hracej plochy musí byť sektor hostí oddelený pevným zábradlím minimálnej výšky 1,1 m. Do výšky 2,1 m musí byť, alebo po celej výške tribúny k streche, môže byť, doplnený inými bezpečnostnými prvkami (odporúča sa napr. ochranná sieť, bezpečnostné sklo a pod.) tak, aby tieto nebránili fanúšikom hostí vo výhľade na hraciu plochu.
9. Každý sektor na štadiónoch I., II. a III. ligy musí mať predpísané množstvo čistých hygienických sanitárnych zariadení so splachovačmi, umývateľnými stenami a umývateľnou podlahou. Súčasťou týchto zariadení musí byť umývadlo, toaletný papier a mydlo. Minimálne požiadavky na počet sociálnych zariadení sú (rátané podľa pomeru muži/ženy 80:20):
 - a. 1 WC so sedadlom na 250 mužov,
 - b. 1 pisoár na 125 mužov,
 - c. 1 WC so sedadlom na 125 žien.

V prípade použitia mobilných hygienických sanitárnych zariadení (napr. TOI ...atd.), nesmie počet mobilných hygienických sanitárnych zariadení presiahnuť 20 % z celkového požadovaného počtu sanitárnych zariadení.
10. Každý štadión s kapacitou do 1000 divákov musí mať minimálne jeden pevný bufet s občerstvením v sektore domácich a ďalší bufet v sektore hostí, ktorý môže byť aj mobilný. Pri štadióne s kapacitou nad 1000 divákov musí byť v každom sektore pre divákov minimálne jeden pevný bufet s občerstvením. Ak je pevný bufet umiestnený na hranici dvoch sektorov a má samostatné výdajné miesto pre každý sektor, je možné jedným bufetom s občerstvením obslužiť obidva sektory. Pri štadiónoch II. a III. ligy je aktuálne možné použiť v sektore hostí aj mobilný bufet.
11. Na podmienené odohranie súťažných stretnutí účastníka I. ligy na domacom štadióne musia byť na štadióne splnené všetky infraštruktúrne kritériá pre kategóriu štadióna 3, vrátane osvetlenia štadióna a vykurovania hracej plochy štadióna, okrem stanovenej kapacity štadióna. Aktuálny počet sedačiek na štadióne musí byť v minimálnom počte 2 000 ks, pričom nutnou podmienkou na podmienené odohranie súťažných stretnutí je schválený časový

harmonogram prác, zo strany SFZ, pre doplnenie kapacity štadióna na počet sedačiek v počte 3 500 ks.

12. Na podmienené odohranie súťažných stretnutí účastníka II. ligy na domácom štadióne musia byť na štadióne splnené všetky infraštruktúrne kritériá pre kategóriu štadióna 2, okrem stanovenej kapacity štadióna. Bez splnenia tejto podmienky môže nový účastník odohrať maximálne 1 súťažný ročník.
13. Na podmienené odohranie súťažných stretnutí účastníka III. ligy na domácom štadióne musia byť na štadióne splnené všetky infraštruktúrne kritériá pre kategóriu štadióna 1, okrem priestorov pre médiá a novinárov, pevne oddeleného sektoru hostí, sektoru VIP, veľína, miestnosti dopingovej kontroly a miestnosti prvej pomoci pre divákov.
14. Pre štadióny kategórie 2 UEFA je požadovaná minimálna kapacita 1 500 miest na sedenie.
15. Pre štadióny kategórie 3 UEFA je požadovaná minimálna kapacita 4 500 miest na sedenie.

Článok 15 – Priestory pre imobilných a telesne postihnutých divákov

1. Štadión musí mať vyhradený bezbariérový prístup a sedadlá (miesta) pre imobilných a telesne postihnutých divákov a ich sprevádzajúce osoby. Tieto priestory musia byť označené medzinárodnými piktogramami. Počet miest vyhradených týmto osobám bližšie ustanovuje osobitný predpis.³
2. Pre jeden invalidný vozík musí byť v hľadisku vyhradený min priestor 1,0 m x 1,2 m, odporúčaný priestor je 1,0 m x 1,5 m. Súčasťou každého takéhoto priestoru musí byť aj sedačka pre sprievodnú osobu v jeho blízkosti.
3. Imobilné a inak telesne postihnuté osoby, musia mať vyhradené pevné sanitárne hygienické zariadenia, ktoré sa nachádza v blízkosti ich sektoru. Na štadiónoch II. a III. ligy je možné použiť aj mobilné zariadenia, určené pre imobilné a inak telesne postihnuté osoby.
4. Na počet 15 miest pre imobilných a inak telesne postihnutých osôb musí byť zriadené 1 WC, upravené pre tieto osoby.
5. Bezbariérové WC musí mať predpísané vybavenie, ktoré bližšie ustanovuje osobitný predpis. Minimálny vnútorný priestor je 1,4 m x 1,8 m pri rekonštrukcii a 1,6 m x 1,8 m v novostavbe. Vstupné dvere, min. šírky 900 mm, ktoré sa otvárajú smerom von.
6. Minimálna šírka chodby, alebo uličky, vedúca k vymedzenému priestoru pre imobilných a telesne postihnutých, je 1,5 m.
7. V blízkosti sektoru pre imobilných je taktiež potrebné zabezpečiť možnosť ich občerstvenia.
8. Na vymedzených parkoviskách pre divákov je potrebné zabezpečiť aj požadovaný počet parkovacích miest pre imobilných a telesne postihnutých divákov. Minimálna šírka takéhoto parkovacieho stojiska je 3,5 m.

Článok 16 – Priestory pre VIP

1. VIP sedadlá musia byť kryté a umiestnené na hlavnej tribúne, čo najbližšie k stredovej čiare. Na štadiónoch I. ligy musí byť vchod a východ VIP sektoru zabezpečený samostatným elektronickým turniketom, ktorý oddeľuje VIP sektor od ostatných verejných priestorov a sektorov.
2. VIP priestor musí byť vybavený dostatočným množstvom WC pre mužov a ženy, v zmysle ustanovení článku 14.

³ Podľa ust. § 64 ods. 4 vyhlášky ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

3. Minimálne kapacity VIP sedadiel, ako aj minimálne kapacity VIP sedadiel vyhradených pre fanúšikov hostujúceho družstva, sú pre jednotlivé kategórie štadiónov uvedené v tabuľke č. 8.
4. Štadión 4. kategórie SFZ musí mať aj oddelený a uzavretý priestor na pohostenie s plochou min. 400 m², ktorý sa musí nachádzať čo najbližšie k VIP sedadlám na tribúne.
5. V kategóriách štadiónov 1, 2 a 3 je priestor na pohostenie odporúčaný.

Článok 17 – Priestory pre zástupcov médií

1. Štadión musí mať určený priestor (napr. miestnosť, recepciu), alebo miesto, kde bude prebiehať akreditácia všetkých skupín médií (napr. píšuci novinári, fotografi, televízni a rozhlasoví komentátori, osoby obsluhujúce televíznu techniku).
2. Na štadióne musí byť vyhradená minimálne jedna pracovná miestnosť pre zástupcov médií, vybavená pracovnými pultami (stolíkmi) s internetovým pripojením. Súčasťou tejto miestnosti musí byť priestor na jednoduché občerstvenie a sociálne zariadenie (WC) pre pracovníkov médií.
3. Vstupy do sektorov médií by mali byť samostatné, oddelené od vstupov pre divákov a VIP vstupu.
4. Sektor pre zástupcov médií musí byť krytý a umiestnený v strede hlavnej tribúny. Musí poskytovať voľný výhľad na hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom určeným pre zástupcov médií.
5. Sedadlá s pracovným pultom musia mať možnosť pripojenia elektrickej energie a internetu. Pracovné pulty musia byť dostatočne veľké pre umiestnenie prenosného počítača a poznámkového bloku.
6. Minimálna kapacita pracovných miest pre zástupcov médií a minimálne počty sedadiel na tribúne pre štadióny I., II. a III. ligy sú uvedené v tabuľke č. 9.
7. Na štadiónoch 3. a 4. kategórie SFZ musí byť vyčlenený samostatný priestor pre fotografov. Priestor pre fotografov musí byť situovaný tak, aby bol z neho ľahký prístup na hraciu plochu. Minimálne počty miest fotografov pre jednotlivé kategórie štadiónov sú uvedené v tabuľke č. 9. Na štadióne 1. a 2. kategórie je domáci klub, v prípade akreditácie fotografa, povinný dodatočne vytvoriť priestor pre prácu fotografa.

Tabuľka č. 9

PRIESTORY PRE ZÁSTUPCOV MÉDIÍ	ŠTADIÓN I. ligy			
	ŠTADIÓN II. ligy			
	ŠTADIÓN III. ligy			
KATEGÓRIA ŠTADIÓNA	1.	2.	3.	4.
Minimálna kapacita pracovných miest pre médiá (počet/ m ²)	5/15 m ²	15/40 m ²	30/60 m ²	50/100 m ²
Minimálny počet miest fotografov	-	-	15	20
Minimálny počet sedadiel v hľadisku s pultmi na písanie	3	8	20	40
Celkový minimálny počet sedadiel v hľadisku pre médiá	6	15	40	80
Minimálna plocha (m ²) plošiny pre hlavnú kameru / počet kamier	4/1	6/2	8/2	12/3
Minimálna plocha miestnosti pre tlačové konferencie (m ²)	-	40	60	100

Min. kapacita miest zástupcov médií v miestnosti pre tlačové konferencie	-	20	30	50
Minimálny počet boxov pre TV a rozhlasových komentátorov (1 box = 3 miesta)	1	3	5	15
Minimálny počet TV štúdií	0	1	2	2

8. Na štadiónoch 1., 2., a 3. kategórie SFZ sa musí nachádzať aj miestnosť pre tlačové konferencie – konferenčná miestnosť, ktorá môže byť súčasťou pracovnej miestnosti pre médiá. Štadión 4. kategórie SFZ musí mať samostatnú konferenčnú miestnosť, vybavenú stolom so stoličkami na vyvýšenom pódiu a vyvýšenú plošiny pre kamery. Miestnosť musí byť ozvučená a osvetlená pre účely televízneho vysielania. Minimálna kapacita miest zástupcov médií v konferenčnej miestnosti pre jednotlivé kategórie štadiónov je uvedená v tabuľke č. 9.
9. Na hlavnej tribúne musí byť umiestnená plošina pre hlavnú kameru. Musí byť umiestnená centrálna, presne nad stredovou čiarou a v takej výške nad hracou plochou, ktorá zaručuje optimálnu kvalitu snímania. Pre štadióny 3. a 4. kategórie sa odporúča umiestniť hlavnú kameru vo výške, ktorá vytvára uhol 15-20° medzi horizontálnou rovinou hracej plochy a priamkou smerujúcou od objektívu hlavnej kamery k stredovému bodu hracej plochy. Minimálne rozmery plošiny pre umiestnenie hlavnej kamery sú v tabuľke č. 9.
10. Okrem hlavnej kamery je na štadióne potrebné vymedziť miesta pre kamery za brámkami a tzv. „ofsajdové“ kamery, ktoré sú umiestnené nad priestormi pokutového územia.
11. Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov musia byť kryté, umiestnené v strede hlavnej tribúny. Musia poskytovať voľný výhľad na hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom pre prácu médií. Každý komentátorský box musí byť vybavený pracovným pultom s min. 3 (tromi) sedačkami a pripojením k internetu a elektrickej energii. Minimálne počty boxov pre jednotlivé kategórie štadiónov sú uvedené v tabuľke č. 9.
12. Plocha pre prenosovú techniku sa musí nachádzať priamo na štadióne, alebo čo najbližšie k štadiónu, najlepšie na rovnakej strane ako plošina pre hlavnú kameru. Táto plocha musí mať rovný a pevný podklad s prívodom elektrickej energie. Minimálne plošné výmery tejto plochy pre jednotlivé kategórie sú uvedené v tabuľke č. 7.
13. Štadión 2. kategórie SFZ musí mať aspoň jednu miestnosť s rozmermi 5x5x2,5 m, ktorá sa dá využiť ako televízne štúdio.
14. Štadión 3. kategórie SFZ musí mať aspoň dve miestnosti s rozmermi 5x5x2,5 m, ktoré sa dajú využiť ako televízne štúdiá.
15. Štadión 4. kategórie SFZ musí mať aspoň dve miestnosti s rozmermi 5x5x2,5 m, ktoré sa dajú využiť ako televízne štúdiá, z ktorých aspoň jedno televízne štúdio má nerušený výhľad na hraciu plochu.
16. Štadióny 3. kategórie SFZ musia mať medzi šatňami družstiev a parkoviskom autobusov určený priestor, z ktorého môže byť vytvorená MIX-zóna pre poskytovanie rozhovorov po skončení stretnutia.
17. Štadióny 4. kategórie SFZ musia mať vytvorenú krytú MIX-zónu pre poskytovanie rozhovorov po skončení stretnutia pre min. 50 zástupcov médií – novinárov.
18. Štadióny 2. a 3. kategórie SFZ musia mať priestor medzi ihriskom a šatňami družstiev, v ktorom sa môžu vykonávať televízne a rozhlasové rozhovory s hráčmi (flash rozhovory).
19. MIX-zóna, konferenčná miestnosť a miesto pre rýchly rozhovor (flash – zóna) sú jediné miesta na štadióne, kde môže dochádzať k stretnutiam zástupcov médií s hráčmi a ostatnými funkcionármi klubov.

Článok 18 – Miestnosť prvej pomoci pre hráčov, činníkov stretnutia a divákov

1. Vo vnútorných priestoroch štadióna musí byť umiestnená miestnosť prvej pomoci pre hráčov a činníkov stretnutia.
2. Na štadiónoch I. ligy musí byť zriadená minimálne jedna miestnosť pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov (min. 15 m²) a vo všetkých sektoroch hľadiska štadióna musia byť zriadené miesta pre poskytnutie prvej pomoci divákovi.
3. Na štadiónoch II. ligy musí byť zriadená minimálne jedna miestnosť pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov (min. 9 m²), alebo namiesto miestnosti musí byť počas stretnutia dostupná mobilná ambulancia „Rýchlej lekárskej pomoci“. Miestnosť pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov musí byť riadne a viditeľne označená vhodným piktogramom a vybavená základným zdravotníckym vybavením v zmysle osobitného predpisu.⁴ Zároveň musia byť tieto miestnosti prvej pomoci, prípadne stanovište mobilnej ambulancie, vyznačené na príslušnej schéme štadióna.
4. Minimálna plocha miestnosti prvej pomoci pre hráčov a činníkov stretnutia je 20 m² pre štadióny I. ligy a 12 m² pre štadióny II. ligy.
5. Na štadiónoch III. ligy musí byť zriadená minimálne jedna miestnosť pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov (min. 9 m²) – detto ako v II. lige - vid'. bod č. 4 tohto článku, alebo namiesto miestnosti musí byť počas stretnutia prítomný lekár, ktorý bude zabezpečovať aj verejnú zdravotnú starostlivosť (t. j. prvú pomoc pre divákov).
6. Miestnosť prvej pomoci musí byť vybavená umývadlom s teplou vodou a základným zdravotníckym vybavením, podľa platnej legislatívy.⁵
7. Na štadióne musí byť umiestnený defibrilátor „AED“. Miesto jeho umiestnenia musí byť zaznamenané v orientačnom pláne štadióna, umiestnenom pri vstupe na štadión.

Štvrtá hlava – Bezpečnosť štadiónov

Článok 19 – Vstupy a ďalšie bezpečnostné prvky štadióna

1. Každý štadión I. ligy musí mať oddelené vstupy pre:
 - a. hráčov, delegované osoby a činníkov stretnutia,
 - b. VIP divákov a zástupcov médií,
 - c. divákov domácich,
 - d. divákov hostí.
2. Každý štadión II. ligy musí mať oddelené vstupy pre:
 - a. hráčov, delegované osoby a činníkov stretnutia
 - b. VIP divákov, divákov domácich a zástupcov médií,
 - c. divákov hostí.
3. Každý štadión III. ligy musí mať oddelené vstupy pre:
 - a. hráčov, delegované osoby a činníkov stretnutia
 - b. divákov a zástupcov médií.
4. Každý vstup na štadión I. ligy musí byť zabezpečený cez elektronický turniketový systém podľa článku 22. Na štadiónoch II. ligy sa vstup cez elektronický turniketový systém odporúča a na štadiónoch III. ligy sa elektronický turniketový systém nepožaduje.
5. Únikové cesty, prvý a posledný schod (jeho horná a čelná hrana), rámy všetkých dverí, ostenia priechodných otvorov, začiatok a koniec rampy, musia byť označené bezpečnostným žltým značením.

⁴ Smernica o organizácii a priebehu zdravotníckeho zabezpečenia futbalových podujatí z 2. decembra 2016.

6. Pred každým vstupom do areálu štadióna, ako aj pred každým vstupom do jednotlivých sektorov, musia byť umiestnené schémy areálu štadióna, s vyznačením zákazu vnášania nepovolených predmetov do areálu štadióna ako aj návštevny poriadok štadióna.
7. Prístupy na štadión, vstupné brány, turnikety, vchody a východy musia byť označené medzinárodnými piktogramami, aby nasmerovali divákov do ich sektorov. Prístupová cesta (smer) k miestu pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov musí byť tiež označená dostatočne viditeľným a farebne zvýrazneným piktogramom.
8. Z každého sektora v hľadisku musí byť zabezpečený a viditeľne označený samostatný únikový východ pre prípad evakuácie štadióna.
9. Všetky únikové brány (ak sú súčasťou oplotenia ihriska) vedúce z priestorov pre divákov na ihrisko musia byť navrhnuté tak, aby boli počas celého stretnutia pod kontrolou usporiadateľskej služby a v prípade potreby umožnili evakuáciu divákov. Všetky tieto brány sa musia otvárať smerom von, v smere úniku evakuačných trás.
10. Pri stretnutiach hraných pri umelom osvetlení musí byť štadión vybavený systémom núdzového osvetlenia, schváleného príslušným orgánom pre použitie v prípade výpadku elektrickej energie vo všetkých verejne prístupných, vnútorných, riadiacich a kontrolných častiach štadióna, vrátane vstupov, východov, vnútorných priestorov a evakuačných ciest.
11. Každý štadión musí mať verejný komunikačný systém, ktorý zahŕňa všetky vnútorné a vonkajšie priestory štadióna a ktorý musí byť nezávislý od hlavného prívodu elektrickej energie a vyvedený aj do riadiacej a kontrolnej miestnosti štadióna (velín).
12. Na oplotení ihriska musia byť viditeľne umiestnené tabule zakazujúce vhadzovanie akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu.
13. Štadión musí spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb v súlade s osobitným predpisom⁵, potvrdený v dokumente „Osvedčenie o bezpečnosti štadióna“ príslušným Hasičským a záchranným zborom, alebo odborne spôsobilou organizáciou.

Článok 20 – Velín (kontrolná a riadiaca miestnosť)

1. Velín je miestnosť, alebo súbor kontrolných a riadiacich miestností, určených pre osoby zodpovedné za celkovú organizáciu a bezpečnosť na štadióne (napr. hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, veliteľ bezpečnostného opatrenia za Policajný zbor, koordinátor zdravotníckej pomoci, koordinátor požiarnej ochrany, zástupca SBS, iné určené osoby).
2. Velín je miestnosť (príp. súbor miestností) s najlepším celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna (ihrisko, hľadisko), preto sa z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti, ochrany a služieb na štadióne odporúča umiestniť ho v hornej časti tribúny.
3. Velín je vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami, umožňujúcimi komunikáciu medzi osobami zodpovednými za bezpečnosť a zaistenie štadióna.
4. Na štadióne 1. kategórie sa velín nepožaduje.
5. Na štadióne 2. kategórie musí byť zriadený velín. Vo velíne by mal byť dostatočný priestor pre prácu najmenej 5 osôb. Odporúčaná výmera velína je minimálne 10 m².
6. Velín pre štadióny 3. a 4. kategórie predstavuje súbor miestností, ktoré musia byť vybavené farebnými monitormi, pripojenými na uzavretý televízny okruh, ako aj ďalšími monitormi, zobrazujúcimi údaje z turniketového systému v reálnom čase. Uzavretý televízny okruh je okruh, využívajúci skryté farebné kamery s funkciami panorámy, otáčania a približovania, ktoré pokrývajú všetky príjazdy a príchody na štadión a všetky verejné priestory v rámci štadióna. Uzavretý televízny okruh slúži na pokrytie vnútorných priestorov štadióna, ktoré nie

⁵ Vyhláška ministerstva vnútra č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

sú priamo viditeľné z veľína. Kamery musia byť schopné zaznamenávať pohyblivé obrazové sekvencie, ako aj statické fotografie. Veľín musí mať priamy východ do hľadiska.

7. Veľín slúži aj pre umiestnenie obsluhy:
 - a. osvetlenia,
 - b. časomery,
 - c. svetelnej tabule,
 - d. kamerového systému,
 - e. turniketového systému,
 - f. elektronického požiarneho systému,
 - g. verejného komunikačného systému,
 - h. monitoringu zdroja elektrickej energie,
 - i. rozhlasu a hlásateľa.

Článok 21 – Kamerový systém

1. Na každom štadióne I. ligy musí byť trvale nainštalovaný kamerový systém, ktorý slúži na neustále monitorovanie jednotlivých sektorov pre divákov, prístupov a vchodov na štadión, ako aj všetkých verejných priestorov vo vnútri štadióna, v zmysle osobitného predpisu.⁶
2. Na štadiónoch II. a III. ligy nie je povinný trvale nainštalovaný kamerový systém. Inštalácia a použitie kamerového systému počas rizikových majstrovských súťažných stretnutí sa riadi v zmysle osobitného predpisu.⁷

Článok 22 – Turniketový systém

1. Na každom štadióne I. ligy musí byť pri vstupoch a vchodoch inštalovaný predpísaný počet turniketov. Turnikety musia byť rozmiestnené po celom obvode štadióna tak, aby bol zaistený hladký a plynulý vstup a odchod divákov zo štadióna. Odporúčaná priepustnosť turniketu je minimálne 660 osôb za hodinu. Na každom štadióne musia byť minimálne tri turnikety. Počet a umiestnenie turniketov je závislé od celkovej kapacity štadióna. Na každých 660 divákov kapacity štadióna musí byť nainštalovaný minimálne jeden turniket.
2. Turnikety musia byť pevne zabudované, v prípade nutnosti je možné použiť aj mobilné turnikety. Podiel použitých mobilných turniketov nesmie byť vyšší ako 30 % z celkového počtu požadovaných turniketov, pričom maximálny počet mobilných turniketov nesmie byť vyšší ako 3 ks.
3. Povinná optická infraštruktúra môže byť zdieľaná s infraštruktúrou kamerového systému, komunikácia všetkých turniketov musí byť zabezpečená pomocou TCP/IP protokolu.
4. Všetky turnikety musia mať schopnosť čítať (resp. rozpoznávať) všetky typy 2D kódov (EAN a QR kód).
5. Turnikety by mali byť celotelové, v sektore hostí povinný a obojsmerné (monitorované prechody do/zo štadiónu).
6. Turniketový systém štadióna je riadený a obsluhovaný z veľína.

⁶ Zákon NR SR č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, vyhláška ministerstva vnútra č. 274/2014 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme.

⁷ Zákon NR SR č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, vyhláška ministerstva vnútra č. 274/2014 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme.

Piata hlava – Kvalita a profil hracej plochy

Článok 23 – Kvalita hracej plochy

Kvalita futbalových trávnikov je základom pre vytvorenie vhodných podmienok na tréning a súťažné stretnutia, ktorú je klub povinný zabezpečiť vhodnými technickými zariadeniami.

1. Na štadiónoch 1. kategórie SFZ musí byť zabezpečený funkčný, vhodný zavlažovací a odvodňovací systém hracej plochy.
2. Na štadiónoch 2. kategórie SFZ musí byť zabezpečený funkčný, pevne zabudovaný podzemný zavlažovací systém a vhodný odvodňovací a drenážny systém hracej plochy.
3. Na štadiónoch 3. a 4. kategórie SFZ musí byť zabezpečený funkčný, pevne zabudovaný podzemný zavlažovací a vyhrievací systém a vhodný odvodňovací a drenážny systém hracej plochy. Používanie vyhrievania hracej plochy je potrebné doložiť klubom poverenou osobou a meraniami pomocou vpichového teplomera priamo na trávniku v období minimálne 3 dni pred futbalovým stretnutím. V deň konania stretnutia sa kontrolné meranie vykoná za prítomnosti delegáta zväzu. Minimálna teplota pôdneho profilu v deň konania stretnutia nesmie byť nižšia ako 10°C v hĺbke 10cm.

Článok 24 – Hracia plocha s prírodným a hybridným trávnikom

1. Prírodný a hybridný trávnik hracej plochy musí spĺňať svojou kvalitou príslušné hodnotiace kritériá, podľa ktorých bude trávnik začlenený do príslušnej kategórie:
 - a. trávnik kategórie „A“ – trávnik hracej plochy najvyššej kvality,
 - b. trávnik kategórie „B“ – trávnik hracej plochy dobrej kvality s miernymi nedostatkami,
 - c. trávnik kategórie „C“ – trávnik hracej plochy vyhovujúci s výhradami,
 - d. trávnik kategórie „D“ – trávnik hracej plochy nevyhovujúci .
2. Členenie kvality prírodného a hybridného trávnika hracej plochy do jednotlivých kategórií sa určuje podľa týchto hodnotiacich kritérií:
 - a. rovinatosť hracej plochy,
 - b. priepustnosť profilu trávnika pre vodu (vodopriepustnosť),
 - c. flóristické zloženie podľa výskytu lipnice ročnej a obecnej,
 - d. hĺbka zakorenenia a pevnosť drnu,
 - e. hustota a percentuálna pokryvnosť plochy,
 - f. vyšliapané plochy trávnika,
 - g. choroby trávnika,
 - h. škodcovia trávnika.
3. Štadión 3. a 4. kategórie SFZ musí mať vyhovujúci trávnik hracej plochy min. kategórie B.
4. Štadión 2. kategórie SFZ musí mať vyhovujúci trávnik hracej plochy min. kategórie B.
5. Štadión 1. kategórie SFZ musí mať vyhovujúci trávnik hracej plochy min. kategórie C.
6. Ak má štadión trávnik hracej plochy kategórie D, je nespôsobilý pre odohratie súťažných stretnutí.

Článok 25 – Hracia plocha s umelým trávnikom

1. Od sezóny 2024/2025 nebude možné na štadiónoch I. ligy odohrať majstrovské súťažné stretnutie na ihrisku s umelým trávnikom.
2. Na štadiónoch II. ligy je povolená hracia plocha s umelým trávnikom. Hracia plocha pre daný typ umelého trávnika musí mať platný certifikát „FIFA QUALITY PRO“.

3. Na štadiónoch III. ligy je povolená hracia plocha s umelým trávnikom. Inštalácia tejto hracej plochy nesmie byť staršia ako 4 roky. V opačnom prípade musí mať hracia plocha pre daný typ umelého trávniku platný certifikát „FIFA QUALITY PRO“.
4. Pri certifikácii hracej plochy s umelým trávnikom na štadiónoch II. a III. ligy, za účelom získania certifikátu FIFA QUALITY PRO, sa vyžaduje prítomnosť člena riadiaceho orgánu súťaže a člena KŠI. Klub je povinný uvedené osoby pozvať písomne (doporučený list alebo e-mail) v dostatočnom predstihu na oficiálnu poštovú adresu, resp. oficiálnu e-mailovú adresu, riadiaceho orgánu súťaže a KŠI a v prípade potreby predložiť o tomto pozvaní doklad, potvrdzujúci túto skutočnosť.

Šiesta hlava – Povinnosti organizátora a delegovaných osôb

Článok 26 – Povinnosti organizátora stretnutia pri plnení infraštruktúrnych predpisov a poriadkov SFZ

1. Pri usporadúvaní oficiálnych súťažných stretnutí je nevyhnutné dbať na všeobecne platné právne predpisy SR a futbalové predpisy SFZ.
2. Klub, ktorý je organizátorom stretnutia, je povinný pripraviť štadión, vrátane všetkých jeho súčastí, na stretnutie tak, aby boli dodržané pravidlá futbalu, súťažný poriadok futbalu, rozpis príslušnej súťaže, ako aj ostatné predpisy SFZ.
3. Klub, ktorý je organizátorom stretnutia, je na žiadosť delegovaných osôb povinný zabezpečiť nápravu, resp. doplnenie infraštruktúry štadióna (v súlade s platnou legislatívou) a odstránenie nedostatkov, za účelom riadneho a bezpečného odohrania súťažného stretnutia.
4. Organizovanie majstrovských súťažných stretnutí musí byť v súlade ustanoveniami Zákona NRSR č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, v platnom znení.

Článok 27 – Systém Video Asistent Rozhodcu (VAR)

1. Systém VAR slúži na potvrdenie správnosti závažných rozhodnutí rozhodcu v súťažných stretnutiach I. ligy, Slovenského pohára, prípadne v barážových, alebo v kvalifikačných stretnutiach. Použitie systému je povolené iba vtedy, keď organizátor stretnutia, alebo súťaže, splnil požiadavky VAR protokolu a dostal písomné povolenie od futbalovej organizácie FIFA.
2. Vykonáva sa pri stretnutiach s priamym televíznym prenosom, so štandardným rozmiestnením minimálne 9 ks TV kamier, vrátane reverzného pohľadu, podľa odsúhlaseného kamerového plánu. Pre účely prevádzky systému VAR je potrebné vyhradiť parkovacie priestory, s pevným podkladom, v zmysle tabuľky č. 7.
3. Systém VAR sa pre potreby SFZ prevádzkuje prostredníctvom 2 vozidiel vybavených video operačnou miestnosťou – 1 vozidlo pre 1 TV prenos. Parkovanie takéhoto vozidla je potrebné zabezpečiť max. 30 m od prenosového vozidla TV.
4. Pre napojenie médií je potrebné v blízkosti prenosového vozu TV zriadiť elektrické pripojenie 400V, so zásuvkou 16A. V jej blízkosti je tiež potrebné zriadiť stabilné internetové pripojenie optickým káblom.

Článok 28 – Povinnosti delegovaných osôb pri kontrole infraštruktúrnych požiadaviek na štadiónoch počas súťažných stretnutí

1. Delegát zväzu je funkcionár, ktorý bol na stretnutie delegovaný riadiacim zväzom príslušnej súťaže, aby na stretnutí plnil povinnosti aj podľa ustanovení tejto smernice.

2. Delegát zväzu vykoná pred stretnutím, v spolupráci s hlavným usporiadateľom, kontrolu infraštruktúry štadióna v súlade s touto smernicou, pravidlami futbalu, rozpisom príslušnej súťaže, záväznou prihláškou do súťaže, súťažným poriadkom futbalu, ako aj ďalšími predpismi.
3. Delegát zväzu vykoná pred stretnutím kontrolu nasledujúcej infraštruktúry štadióna:
 - a. ihrisko a hracia plocha, vstupné brány a vchody na štadión, turnikety,
 - b. prístupy na štadión a smerovanie divákov do svojich sektorov,
 - c. označenie pokladní a vstupov zrozumiteľnými a viditeľnými znakmi,
 - d. tribúny a zariadenia pre divákov domácich a hostí (sedadlá, ich čistotu a číslovanie, označenie tribún a jednotlivých sektorov zrozumiteľnými znakmi, sanitárne hygienické zariadenia a priestory, občerstvovacie zariadenia, núdzové bezpečnostné osvetlenie, oplotenie sektoru hostí, miesto pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov, zariadenia pre imobilných divákov),
 - e. všetky verejné priestory, vstupy a výstupy v každom sektore a ich označenie zrozumiteľnými znakmi, všetky únikové brány a východy zo štadióna, ich otváranie smerom von v smere výstupu z tribún pre prípad evakuácie,
 - f. kontrolu časomier a informačnej tabule,
 - g. funkčnosť kamerového systému (ak sa na štadióne nachádza),
 - h. zdravotné zabezpečenie stretnutia (miestnosť dopingovej kontroly a ošetrovne pre hráčov a delegované osoby),
 - i. požiaro–bezpečnostné zabezpečenie,
 - j. priestory na parkovanie,
 - k. šatne družstiev, šatne delegovaných osôb (rozhodcov a delegáta zväzu) a ich vybavenie,
 - l. technické zabezpečenie delegovaných osôb na výkon ich funkcie,
 - m. miestnosť pre tlačovú konferenciu trénerov,
 - n. miestnosť na predzápasovú poradu,
 - o. priestory pre VIP,
 - p. umiestnenie sedenia delegovaných osôb a oficiálnych zástupcov hostí,
 - q. priestory pre zástupcov médií, ich umiestnenie sedenia na tribúne, ako aj ich technické zabezpečenie, parkovacie priestory pre prenosovú techniku,
 - r. plošiny pre televízne kamery a ich rozmiestnenie, stanovište pre kameru videozáznamu.
4. Delegát zväzu v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov infraštruktúry štadióna, uvedie tieto v elektronickej správe z príslušného stretnutia, ktorú ako podnet pre konanie obdrží riadiaci orgán súťaže.
5. Na základe podnetu riadiaceho orgánu súťaže vykoná KŠI kontrolu predmetných nedostatkov, a to do 14 dní od obdržania podnetu. Zároveň KŠI určí klubu lehotu na odstránenie nedostatkov, o čom informuje klub, na ktorého štadióne bol nedostatok zistený a riadiaci orgán súťaže, ktorej sa tento klub zúčastňuje.
6. Po uplynutí lehoty určenej na odstránenie nedostatkov vykoná KŠI opätovnú kontrolu štadióna.
7. V prípade, že nedostatok nebude v určenej lehote odstránený, podá KŠI podnet disciplinárnej komisii SFZ na začatie disciplinárneho konania voči príslušnému klubu, spolu s návrhom ďalších opatrení, o čom bude informovaný aj riadiaci orgán súťaže.

Siedma hlava – Certifikácia štadiónov

Článok 29 – Certifikát štadióna

1. Certifikát štadióna (vzor s označením „P1_Certifikácia štadióna_VZOR_Certifikát štadióna 2022“ sa nachádza na webovom sídle SFZ, v sekcii Komisia pre štadióny a ihriská) je doklad vydaný KŠI, ktorý potvrdzuje splnenie infraštruktúrnych kritérií pre príslušnú kategóriu štadióna. Štadión môže byť zaradený, podľa parametrov infraštruktúrnych kritérií a ich plnenia, do kategórie 1 až 4.
2. Ak klub, ktorý postupuje do vyššej súťaže, nemá vydaný platný Certifikát štadióna pre príslušnú súťaž (t. j. súťaže, do ktorej postupuje), je povinný pred začiatkom tejto súťaže požiadať o certifikáciu štadióna, prislúchajúcu príslušnej úrovni súťaže (t. j. súťaže, do ktorej postupuje).
3. Plnenie infraštruktúrnych kritérií na príslušnom štadióne kontrolujú členovia KŠI a zodpovedný člen KŠI následne spracuje návrh na vydanie Certifikátu štadióna pre príslušnú kategóriu štadióna.
4. Na Certifikáte štadióna musia byť uvedené tieto informácie:
 - a. názov žiadateľa,
 - b. názov a adresa štadióna,
 - c. platnosť Certifikátu,
 - d. kategória štadióna,
 - e. riadiaci orgán súťaže, pod hlavičkou ktorého je možné odohrať majstrovské stretnutia na predmetnom štadióne.
5. Certifikát štadióna vydáva KŠI žiadateľovi s platnosťou na najviac dva súťažné ročníky, najdlhšie do 30.6. druhého súťažného ročníka. Certifikát štadióna je platný aj pre účely licenčného konania SFZ.
6. Certifikát štadióna podpisuje generálny sekretár SFZ a predseda KŠI.

Článok 30 – Osvedčenie o bezpečnosti štadióna

1. Osvedčenie o bezpečnosti štadióna (vzor dokumentu s názvom „P3_Certifikácia štadióna_VZOR_Osvedčenie_o_bezpečnosti štadióna_2022“ sa nachádza na webovom sídle SFZ, v sekcii Komisia pre štadióny a ihriská) je jeden z dokladov, potrebných k vydaniu Certifikátu štadióna.
2. Osvedčenie o bezpečnosti štadióna predstavuje súhrn potvrdení zodpovedných osôb, orgánov štátnej správy a orgánov samosprávy, ktoré svojim podpisom a príslušnou autorizovanou pečiatkou potvrdzujú, že štadión je bezpečný pre odohranie majstrovských súťažných stretnutí, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
3. Osvedčenie o bezpečnosti štadióna vydáva KŠI žiadateľovi s platnosťou na 2 roky od dátumu posledného potvrdenia na formulári, s prípadnou korekciou do 30.6. nasledujúceho súťažného ročníka, v zmysle rozhodnutia predsedu KŠI. Osvedčenie o bezpečnosti štadióna je platné aj pre účely licenčného konania SFZ.
4. Osvedčenie o bezpečnosti štadióna podpisuje predseda KŠI.

Článok 31 – Žiadosť o vykonanie certifikácie a doklady k certifikácii

1. Žiadosť o vykonanie certifikácie štadióna (vzor dokumentu s názvom „P2_Certifikácia štadióna_VZOR_Žiadosť_o_certifikáciu štadióna_2022“ sa nachádza na webovom sídle SFZ, v sekcii Komisia pre štadióny a ihriská) posieľa príslušný futbalový klub, prípadne vlastník štadióna, alebo ním poverená osoba, prípadne nájomca štadióna (ďalej len „žiadateľ“), na adresu KŠI. KŠI najneskôr do 30 dní po obdržaní žiadosti oznámi žiadateľovi

- čas vykonania obhliadky a kontroly štadióna a zašle zoznam dokumentácie potrebnej k certifikácii štadióna. Žiadateľ je povinný poskytnúť KŠI nevyhnutnú súčinnosť pre riadne vykonanie obhliadky a kontroly štadióna.
2. Všetky doklady, pripojené k žiadosti o vykonanie certifikácie, musia byť platné k dátumu obhliadky a kontroly štadióna, pričom ich platnosť nesmie skončiť pred koncom súťažného ročníka, počas ktorého sa budú na štadióne hrať majstrovské stretnutia, ak ďalej nie je uvedené inak.
 3. Aktuálny zoznam dokumentácie potrebnej k certifikácii štadióna (vzor dokumentu s názvom „Certifikácia štadióna Postup pri certifikácii štadiónov“ sa nachádza na webovom sídle SFZ, v sekcii Komisia pre štadióny a ihriská)

Článok 32 – Certifikácia štadióna a platnosť Certifikátu

1. Ak počas kontrolnej prehliadky štadióna z dôvodu certifikácie nemôže žiadateľ predložiť požadovanú dokumentáciu a táto je jediným nedostatkom, brániacim vydaniu certifikátu, môže túto dokumentáciu žiadateľ zaslať na adresu KŠI v potvrdených origináloch aj poštou. Po kontrole a overení dodatočne doručenej dokumentácie, KŠI dodanú dokumentáciu zašle poštou späť na adresu žiadateľa.
2. Po vykonaní kontroly predložených dokladov a obhliadky infraštruktúry štadióna, KŠI vypracuje Protokol o kontrolnej obhliadke štadióna, na základe ktorého, v prípade splnenia všetkých infraštruktúrnych podmienok vyžadovaných pre príslušnú kategóriu štadióna, vydá Certifikát štadióna pre príslušnú kategóriu štadióna.
3. Ak sa zistí, že žiadateľom predložená dokumentácia a skontrolované skutočnosti nespĺňajú požadované náležitosti, alebo budú pri obhliadke zistené nedostatky, uvedie sa to do protokolu o vykonaní obhliadky a kontroly štadióna a kontrola bude prerušená až do odstránenia nedostatkov. Certifikácia môže byť dokončená až po odstránení týchto nedostatkov formou opakovanej kontroly. V prípade nutnosti opakovanej kontroly, alebo obhliadky, bude opakovaná kontrola alebo obhliadka spoplatnená v sume 100 až 300 eur.
4. V prípade, ak má žiadateľ záujem odhrať majstrovské súťažné stretnutia na inom štadióne (napr. mimo svojho oficiálneho sídla a príslušného štadióna) a požiada KŠI o kontrolnú obhliadku štadióna, z dôvodu aktuálneho stavu splnenia infraštruktúrnych kritérií na tomto štadióne, takáto obhliadka štadióna bude spoplatnená v sume 100 až 300 eur.
5. V prípade, ak počas platnosti Certifikátu štadióna skončí platnosť niektorého z dokladov pozastavuje sa platnosť Certifikátu štadióna na dobu, kým klub predloží KŠI platný príslušný doklad.
6. Ak počas platnosti Certifikátu štadióna dôjde k zmene infraštruktúrnych podmienok štadióna (napr. rekonštrukcia, prestavba, úprava kapacity) tak, že tieto sa už nezhodujú s infraštruktúrnymi podmienkami, pre ktoré bol vydaný Certifikát štadióna, Certifikát štadióna stráca platnosť dňom, kedy došlo k nezhode medzi skutočnými infraštruktúrnymi podmienkami a infraštruktúrnymi podmienkami podľa Certifikátu štadiónu. Klub je povinný v takomto prípade požiadať KŠI o novú certifikáciu štadióna.
7. V prípade skončenia platnosti Certifikátu štadióna musí štadión, pred odohraním súťažného majstrovského stretnutia, prejsť novou certifikáciou štadióna.

Ôsma hlava – Všeobecné ustanovenia

Článok 33 – Spoločné ustanovenia

1. Certifikáty štadióna budú vydávané výlučne iba po splnení požiadaviek stanovených v tejto smernici a v ďalších predpisoch SFZ.
2. Podmienky a postupy pri certifikácii štadiónov upravuje táto smernica.

Článok 34 – Závěrečné ustanovenia

1. Výklad tejto smernice podáva výkonný výbor SFZ, po vyžiadaní stanoviska KŠI, prípadne legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ. Žiadosť o výklad musí byť podaná písomnou formou.
2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.7.2023.
3. Certifikáty štadiónov, vydané pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, platia do ukončenia platnosti uvedenej na príslušnom Certifikáte.
4. Nadobudnutím účinnosti tejto smernice sa zrušuje Smernica o infraštruktúre štadiónov 2022. Táto nová smernica ju nahrádza v plnom rozsahu.

Prílohy:

- I. liga - infraštruktúrne kritériá štadiónov v tabuľke
- II. liga - infraštruktúrne kritériá štadiónov v tabuľke
- III. liga - infraštruktúrne kritériá štadiónov v tabuľke

I. LIGA

IHRISKO, HRACIA PLOCHA	I. LIGA	
<i>kategória štadióna</i>	3.	4.
Rozmery hracej plochy v metroch (š x d)	68m x 105m	68m x 105m
Rozmery ihriska v metroch (š x d)	/74-80/m x /113-120/m	85m x 125m
Vzdialenosť hracej plochy od pevnej prekážky (m)	od postrannej čiary 3 – 6m od bránkovej čiary 4 – 7,5m	od postrannej čiary 8,5m od bránkovej čiary 10m
Vzdialenosť reklamných panelov (v = 90 – 100 cm) od hracej plochy (m)	od postrannej čiary min. 2m od bránkovej čiary min. 3m min. 1m od bránkovej konštrukcie	od postrannej čiary 4m od bránkovej čiary 5m za konštrukciou brány a 3m pri rohovej zastávke
Lavička náhradníkov	minimálne 16 miest na sedenie	minimálne 16 miest na sedenie
Stožiare, prípadne iné zariadenie na zavesenie vlajok	minimálne 5 stožiarov	minimálne 5 stožiarov

ŠATNE PRE HRÁČOV A INE PRIESTORY PRE DRUŽSTVA	I. LIGA	
<i>kategória štadióna</i>	3.	4.
Šatňa hráčov (m ²)	45 m ²	65 m ²
Sprchy, WC (m ²)	20 m ²	30 m ²
Sprchy / WC / pisoár (ks) Umývadlo / výlevka (ks)	7 / 3 / 3 2 / 1	10 / 3 / 5 5 / 2
Priestor maséra (m ²)	15 m ²	30 m ²
Priestor trénera (m ²)	20 m ²	25 m ²
Priestor na rozcvičenie (m ²)	35 m ²	50 m ²
Miestnosť prvej pomoci pre hráčov a činovníkov stretnutia	20 m ²	20 m ²

I. LIGA

ŠATNE A MIESTNOSTI PRE DELEGOVANÉ OSOBY	I. LIGA	
	3.	4.
<i>kategória štadióna</i>		
Šatňa rozhodcov (m ²)	20 m ²	25 m ²
Sprchy, WC, predsieň (m ²)	5 m ²	7 m ²
Sprcha / WC / umývadlo (ks)	2 / 1 / 1	2 / 1 / 2
Povinné vybavenie šatne rozhodcov skrinky (boxy) / stôl / stoličky	6 / 1 / 6	6 / 1 / 6
Miestnosť pre delegátov stretnutia (m ²)	11 m ²	15 m ²
Sprchy, WC, predsieň (m ²)	5 m ²	5 m ²
Sprcha / WC / umývadlo (ks)	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1

PRIESTORY PRE DIVÁKOV	I. LIGA	
	3.	4.
<i>kategória štadióna</i>		
Minimálna kapacita štadióna	3500 divákov	8000 divákov
Miesta na státie	25% z celkovej kapacity (maximálne 500 divákov)	25% z celkovej kapacity (maximálne 500 divákov)
Minimálna kapacita štadióna vyhradená pre hosti	175 divákov	400 divákov
Minimálny počet VIP sedadiel	175	400
Min. počet VIP sed. vyhradený pre hosti z celkového počtu VIP sed.	30	75
Minimálny počet sektorov so samostatným vstupom	3	3
Minimálny počet turniketov	6	13

I. LIGA

PRIESTORY PRE ZASTUPCOV MÉDIÍ	I. LIGA	
	3.	4.
<i>kategória štadióna</i>		
Min. počet prac. miest a veľkosť pracovnej miestnosti pre novinárov	30 / 60 m ²	50 / 100 m ²
Pracovná miestnosť pre min. počet fotografov	15	20
Min. kapacita miest zástupcov médií v miestnosti pre tlačové konferencie	30	50
Minimálna plocha miestnosti pre tlačové konferencie (m ²)	60 m ²	100 m ²
Minimálny počet sedadiel v hľadisku s pultíkmi na písanie	20	40
Celkový minimálny počet sedadiel v hľadisku pre média	40	80
Minimálny počet boxov pre TV a rozhlasových komentátorov	5	15
Minimálny počet TV štúdií	2	2 (1 štúdio s výhľadom na hraciu plochu)
Minimálna plocha plošiny (m ²) pre hlavnú kameru / počet kamier	8 m ² / 2	12 m ² / 3

PRIESTORY PRE PARKOVANIE A OSTATNÉ VYBAVENIE ŠTADIÓNA	I. LIGA	
	3.	4.
<i>kategória štadióna</i>		
Chránene parkovacie priestory pre družstva a činovnikov stretnutia	2 autobusy / 10 áut	2 autobusy / 10 áut
Min. počet parkovacích VIP miest	175	400
Minimálna parkov. plocha (m ²) Pre TV prenosové vozy a VAR	400	1000
Kontrolná (riadiaca) miestnosť – VELÍN	Súbor miestnosti s výhľadom na celé hľadisko a ostatné vnútorné priestory štadióna, ktoré sú vzájomne prepojené a vybavené príslušným komunikačným zariadením	Súbor miestnosti s výhľadom na celé hľadisko a ostatné vnútorné priestory štadióna, ktoré sú vzájomne prepojené a vybavené príslušným komunikačným zariadením
Celková plocha miestnosti (m ²) dopingovej kontroly – čakáreň / vyšetrovňa / toaleta	10-12 m ² / 7-9 m ² / 3 m ²	10-12 m ² / 7-9 m ² / 3 m ²

II. LIGA

IHRISKO, HRACIA PLOCHA	II. LIGA	
<i>kategória štadióna</i>	2.	3.
Rozmery hracej plochy v metroch (š x d)	68m x 105m	68m x 105m
Rozmery ihriska v metroch (š x d)	/74-80/m x /113-120/m	/74-80/m x /113-120/m
Vzdialenosť hracej plochy od pevnej prekážky (m)	od postrannej čiary 3 – 6m od bránkovej čiary 4 – 7,5m	od postrannej čiary 3 – 6m od bránkovej čiary 4 – 7,5m
Vzdialenosť reklamných panelov od hracej plochy (m)	od postrannej čiary min. 2m od bránkovej čiary min. 3m min. 1m od bránkovej konštrukcie	od postrannej čiary min. 2m od bránkovej čiary min. 3m min. 1m od bránkovej konštrukcie
Lavička náhradníkov	minimálne 13 miest na sedenie	minimálne 16 miest na sedenie
Stožiare, prípadne iné zariadenie na zavesenie vlajok	minimálne 3 stožiare	minimálne 5 stožiarov

ŠATNE PRE HRÁČOV A INE PRIESTORY PRE DRUŽSTVA	II. LIGA	
<i>kategória štadióna</i>	2.	3.
Šatňa hráčov (m²)	35 m ²	45 m ²
Sprchy, WC (m²)	15 m ²	20 m ²
Sprchy / WC / pisoár (ks) Umývadlo / výlevka (ks)	5 / 3 / 3 2 / 1	7 / 3 / 3 2 / 1
Priestor maséra (m²)	15 m ²	15 m ²
Priestor trénera (m²)	15 m ²	20 m ²
Priestor na rozcvičenie (m²)	-	35 m ²
Miestnosť prvej pomoci pre hráčov a činovníkov stretnutia	12 m ²	20 m ²

II. LIGA

ŠATNE A MIESTNOSTI PRE DELEGOVANÉ OSOBY	II. LIGA	
	2.	3.
<i>kategória štadióna</i>		
Šatňa rozhodcov (m ²)	12 m ²	20 m ²
Sprchy, WC, predsieň (m ²)	4 m ²	5 m ²
Sprcha / WC / umývadlo (ks)	1 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Povinné vybavenie šatne rozhodcov skrinky (boxy) / stôl / stoličky	4 / 1 / 4	6 / 1 / 6
Miestnosť pre delegátov stretnutia (m ²)	9 m ²	11 m ²
Sprchy, WC, predsieň (m ²)	-	5 m ²
Sprcha / WC / umývadlo (ks)	-	1 / 1 / 1

PRIESTORY PRE DIVÁKOV	II. LIGA	
	2.	3.
<i>kategória štadióna</i>		
Minimálna kapacita štadióna	1000 divákov	3500 divákov
Miesta na státie	25% z celkovej kapacity (maximálne 500 divákov)	25% z celkovej kapacity (maximálne 500 divákov)
Minimálna kapacita štadióna vyhradená pre hosti	50 divákov	175 divákov
Minimálny počet VIP sedadiel	50	175
Min. počet VIP sed. vyhradený pre hosti z celkového počtu VIP sed.	15	30
Minimálny počet sektorov so samostatným vstupom	3	3
Minimálny počet turniketov	-	6

II. LIGA

PRIESTORY PRE ZASTUPCOV MÉDIÍ	II. LIGA	
<i>kategória štadióna</i>	2.	3.
Min. počet prac. miest a veľkosť pracovnej miestnosti pre novinárov	15 / 40 m ²	30 / 60 m ²
Pracovná miestnosť pre min. počet fotografov	-	15
Min. kapacita miest zástupcov médií v miest. pre tlačové konferencie	20	30
Minimálna plocha miestnosti pre tlačové konferencie (m ²)	40 m ²	60 m ²
Minimálny počet sedadiel v hľadisku s pultíkmi na písanie	8	20
Celkový minimálny počet sedadiel v hľadisku pre média	15	40
Minimálny počet boxov pre TV a rozhlasových komentátorov	3	5
Minimálny počet TV štúdií	1	2
Minimálna plocha plošiny (m ²) pre hlavnú kameru / počet kamier	6 m ² / 2	8 m ² / 2

PRIESTORY PRE PARKOVANIE A OSTATNÉ VYBAVENIE ŠTADIÓNA	II. LIGA	
<i>kategória štadióna</i>	2.	3.
Chránene parkovacie priestory pre družstva a činovníkov stretnutia	2 autobusy / 10 áut	2 autobusy / 10 áut
Min. počet parkovacích VIP miest	50	175
Minimálna parkov. plocha (m ²) pre TV prenosové vozy a VAR	200	400
Kontrolná (riadiaca) miestnosť – VELÍN	Miestnosť s výhľadom na celé hľadisko a ostatné vnútorné priestory štadióna vybavená príslušným komunikačným zariadením	Súbor miestnosti s výhľadom na celé hľadisko a ostatné vnútorné priestory štadióna, ktoré sú vzájomne prepojené a vybavené príslušným komunikačným zariadením
Celková plocha miestnosti (m ²) dopingovej kontroly – čakáreň / vyšetrovňa / toaleta	10-12 m ² / 7-9 m ² / 3 m ²	10-12 m ² / 7-9 m ² / 3 m ²

III. LIGA

IHRISKO, HRACIA PLOCHA	III. LIGA	
	1.	2.
<i>kategória štadióna</i>		
Rozmery hracej plochy v metroch (š x d)	/64-68/m x /100-105/m	68m x 105m
Rozmery ihriska v metroch (š x d)	/69-74/m x /107-113/m	/74-80/m x /113-120/m
Vzdialenosť hracej plochy od pevnej prekážky (m)	od postrannej čiary 2,5 - 3m od bránkovej čiary 3,5 – 4m	od postrannej čiary 3 – 6m od bránkovej čiary 4 – 7,5m
Vzdialenosť reklamných panelov (v = 90 – 100 cm) od hracej plochy (m)	od postrannej čiary min. 2m od bránkovej čiary min. 2,5m min. 1m od bránkovej konštrukcie	od postrannej čiary min. 2m od bránkovej čiary min. 3m min. 1m od bránkovej konštrukcie
Lavička náhradníkov	minimálne 13 miest na sedenie	minimálne 13 miest na sedenie
Stožiare, prípadne iné zariadenie na zavesenie vlajok	minimálne 3 stožiare	minimálne 3 stožiare

ŠATNE PRE HRÁČOV A INE PRIESTORY PRE DRUŽSTVA	III. LIGA	
	1.	2.
<i>kategória štadióna</i>		
Šatňa hráčov (m ²)	25 m ²	35 m ²
Sprchy, WC (m ²)	12 m ²	15 m ²
Sprchy/WC/pisoár (ks) Umývadlo/výlevka (ks)	5 / 3 / 1 1/1	5 / 3 / 3 2 / 1
Priestor maséra (m ²)	-	15 m ²
Priestor trénera (m ²)	-	15 m ²
Priestor na rozcvičenie (m ²)	-	-
Miestnosť prvej pomoci pre hráčov a činovnikov stretnutia	12 m ²	12 m ²

III. LIGA

ŠATNE A MIESTNOSTI PRE DELEGOVANÉ OSOBY	III. LIGA	
	1.	2.
<i>kategória štadióna</i>		
Šatňa rozhodcov (m ²)	10 m ²	12 m ²
Sprchy, WC, predsieň (m ²)	3,5 m ²	4 m ²
Sprcha / WC / umývadlo (ks)	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Povinné vybavenie šatne rozhodcov skrinky (boxy) / stôl / stoličky	3 / 1 / 3	4 / 1 / 4
Miestnosť pre delegátov stretnutia (m ²)	7 m ²	9 m ²
Sprchy, WC, predsieň (m ²)	-	-
Sprcha / WC / umývadlo (ks)	-	-

PRIESTORY PRE DIVÁKOV	III. LIGA	
	1.	2.
<i>kategória štadióna</i>		
Minimálna kapacita štadióna	300 divákov	1000 divákov
Miesta na státie	25% z celkovej kapacity (maximálne 500 divákov)	25% z celkovej kapacity (maximálne 500 divákov)
Minimálna kapacita štadióna vyhradená pre hosti	15 divákov	50 divákov
Minimálny počet VIP sedadiel	30	50
Min. počet VIP sed. vyhradený pre hosti z celkového počtu VIP sed.	5	15
Minimálny počet sektorov so samostatným vstupom	3	3
Minimálny počet turniketov	-	-

III. LIGA

PRIESTORY PRE ZASTUPCOV MÉDIÍ	III. LIGA	
	1.	2.
<i>kategória štadióna</i>		
Min. počet prac. miest a veľkosť pracovnej miestnosti pre novinárov	5 / 15 m ²	15 / 40 m ²
Pracovná miestnosť pre min. počet fotografov	-	-
Min. kapacita miest zástupcov médií v miest. pre tlačové konferencie	-	20
Minimálna plocha miestnosti pre tlačové konferencie (m ²)	-	40 m ²
Minimálny počet sedadiel v hľadisku s pultíkmi na písanie	3	8
Celkový minimálny počet sedadiel v hľadisku pre média	6	15
Minimálny počet boxov pre TV a rozhlasových komentátorov	1	3
Minimálny počet TV štúdií	0	1
Minimálna plocha plošiny (m ²) pre hlavnú kameru / počet kamier	4 m ² / 1	6 m ² / 2

PRIESTORY PRE PARKOVANIE A OSTATNÉ VYBAVENIE ŠTADIÓNA	III. LIGA	
	1.	2.
<i>kategória štadióna</i>		
Chránene parkovacie priestory pre družstvá a činovníkov stretnutia	1 autobus / 6 áut	2 autobusy / 10 áut
Min. počet parkovacích VIP miest	15	50
Minimálna parkov. plocha (m ²) pre TV prenosové vozy a VAR	100	200
Kontrolná (riadiaca) miestnosť – VELÍN	Nevyžaduje sa	Miestnosť s výhľadom na celé hľadisko a ostatné vnútorné priestory štadióna vybavená príslušným komunikačným zariadením
Celková plocha miestnosti (m ²) dopingovej kontroly – čakáreň / vyšetrovňa / toaleta	10-12 m ² / 7-9 m ² / 3 m ²	10-12 m ² / 7-9 m ² / 3 m ²